

#25007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 3, Калининград
1870
4503
ТЭМ-104
1546144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,012	2,886	3,015	2,833	2,965	24	24	0	0	63,5	59,4	9	5,1	-
25.07.2022	0,023	3,288	3,404	3,228	3,353	24	24	0	0	64,4	57,3	9	5,1	-
26.07.2022	0,017	2,956	3,08	2,902	3,032	24	24	0	0	63,5	57,6	9	5,1	-
27.07.2022	0,017	3,033	3,151	2,978	3,102	24	24	0	0	63,4	57,7	9	5,1	-
28.07.2022	0,012	2,974	3,099	2,92	3,049	24	24	0	0	63,2	59,2	9	5,1	-
29.07.2022	0,013	3,031	3,146	2,976	3,094	24	24	0	0	63,5	59,3	9	5,1	-
30.07.2022	0,021	3,506	3,615	3,441	3,558	24	24	0	0	64	57,9	9	5,1	-
31.07.2022	0,01	3,029	3,16	2,975	3,108	24	24	0	0	63,4	59,9	9	5,1	-
01.08.2022	0,012	2,857	2,971	2,805	2,922	24	24	0	0	63,5	59,4	9	5,1	-
02.08.2022	0,02	3,403	3,526	3,341	3,472	24	24	0	0	63,7	58	9	5,1	-
03.08.2022	0,003	8,652	8,779	8,562	8,687	24	24	0	0	47,6	47,4	9	5,1	-
04.08.2022	0	0,08	0,087	0,08	0,087	24	24	0	0	26,6	25,9	9	5,1	-
05.08.2022	0	0,033	0,053	0,032	0,052	23,96	23,96	0	0	21,7	21,5	9	5,1	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	16,6	9	5,1	-
07.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	16,8	9	5,1	-
08.08.2022	0	0,011	0,012	0,012	0,013	24	24	0	0	21,8	14,7	9	5,1	-
09.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	16,8	9	5,1	-
10.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,1	16,5	9	5,1	-
11.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,9	17,2	9	5,1	-
12.08.2022	0	0,047	0,05	0,047	0,05	24	24	0	0	17,5	17,5	9	5,1	-
13.08.2022	0	0,888	0,848	0,887	0,847	24	24	0	0	21,1	21	9	5,1	-
14.08.2022	0	0,001	0	0	0	24	24	0	0	18,8	18,8	9	5,1	-
15.08.2022	0	0,004	0,007	0,005	0,006	24	24	0	0	18,7	18,8	9	5,1	-
16.08.2022	0,002	13,078	13,322	13,058	13,3	24	24	0	0	22,9	22,8	9	5,1	-
17.08.2022	0,014	13,919	14,378	13,707	14,164	24	24	0	0	57,4	56,4	9	5,1	-
18.08.2022	0,013	6,944	7,368	6,823	7,243	24	24	0	0	62,3	60,4	9	5,1	-
19.08.2022	0,011	6,729	7,093	6,609	6,973	24	24	0	0	62,4	60,7	9	5,1	-
20.08.2022	0,023	7,151	7,403	7,025	7,283	24	24	0	0	62,3	59,1	9	5,1	-
21.08.2022	0,017	6,664	6,853	6,548	6,74	24	24	0	0	62,1	59,6	9	5,1	-
22.08.2022	0,014	6,465	6,605	6,352	6,495	24	24	0	0	62,1	60	9	5,1	-
23.08.2022	0,013	6,465	6,594	6,354	6,484	24	24	0	0	61,9	60	9	5,1	-
Итого:	0,267	108,094	111,619	106,5	110,079	743,96	743,96	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,267													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	233,21	12045,058	11933,101	11793,203	11800,982	27073,43	0
23.08.2022	233,479	12153,152	12044,719	11899,701	11911,059	27817,39	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 18:05:34