

#29016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 4503
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1546144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,051	6,201	6,286	6,095	6,204	24	24	0	0	61,4	53,1	9	5,1	-
25.07.2023	0,04	5,87	5,972	5,771	5,891	24	24	0	0	60,9	54	9	5,1	-
26.07.2023	0,04	5,772	5,875	5,675	5,796	24	24	0	0	60,9	54	9	5,1	-
27.07.2023	0,04	6,12	6,222	6,018	6,138	24	24	0	0	60,6	54	9	5,1	-
28.07.2023	0,047	6,093	6,184	5,989	6,102	24	24	0	0	61,1	53,4	9	5,1	-
29.07.2023	0,041	5,871	5,973	5,772	5,892	24	24	0	0	60,9	54	9	5,1	-
30.07.2023	0,044	5,927	6,026	5,826	5,945	24	24	0	0	61	53,6	9	5,1	-
31.07.2023	0,041	5,835	5,933	5,737	5,853	24	24	0	0	60,8	53,9	9	5,1	-
01.08.2023	0,042	5,911	6,003	5,812	5,922	24	24	0	0	60,9	53,7	9	5,1	-
02.08.2023	0,013	5,897	5,958	5,827	5,892	24	24	0	0	50,9	48,9	9	5,1	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,3	23,1	9	5,1	-
04.08.2023	0	0,003	0,003	0,003	0,003	24	24	0	0	20,9	20,8	9	5,1	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,6	9	5,1	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	20,3	9	5,1	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20	20,1	9	5,1	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,6	9	5,1	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,5	9	5,1	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	19,4	9	5,1	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,2	19,3	9	5,1	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	19,1	9	5,1	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	19,1	9	5,1	-
14.08.2023	0	0,049	0,049	0,049	0,049	24	24	0	0	19,6	19,1	9	5,1	-
15.08.2023	0,008	15,632	15,755	15,579	15,701	24	24	0	0	27,6	27,2	9	5,1	-
16.08.2023	0,046	6,92	7,08	6,805	6,984	24	24	0	0	60,6	53,9	9	5,1	-
17.08.2023	0,045	6,158	6,269	6,054	6,185	24	24	0	0	61,1	53,8	9	5,1	-
18.08.2023	0,04	5,894	6,006	5,794	5,924	24	24	0	0	61	54,2	9	5,1	-
19.08.2023	0,041	5,967	6,097	5,866	6,015	24	24	0	0	60,9	54,1	9	5,1	-
20.08.2023	0,042	5,936	6,051	5,836	5,969	24	24	0	0	60,9	53,9	9	5,1	-
21.08.2023	0,047	6,04	6,14	5,937	6,059	24	24	0	0	61,2	53,5	9	5,1	-
22.08.2023	0,039	5,79	5,896	5,692	5,816	24	24	0	0	60,9	54,2	9	5,1	-
23.08.2023	0,04	5,888	5,989	5,79	5,908	24	24	0	0	60,8	54	9	5,1	-
Итого:	0,747	123,774	125,767	121,927	124,248	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,747													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	47,101	2215,062	2208,743	2168,084	2185,856	4977,18	0
23.08.2023	47,846	2338,835	2334,509	2290,012	2310,102	5721,18	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 10:45:29