

# #25011#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 4503  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1546144  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,015	6,828	6,949	6,709	6,834	24	24	0	0	61,9	59,7	9	5,1	-
25.08.2022	0,017	6,833	6,958	6,715	6,845	24	24	0	0	61,9	59,4	9	5,1	-
26.08.2022	0,021	6,354	6,468	6,241	6,362	24	24	0	0	62,3	59	9	5,1	-
27.08.2022	0,023	6,211	6,336	6,103	6,237	24	24	0	0	62	58,2	9	5,1	-
28.08.2022	0,038	5,812	5,927	5,714	5,846	24	24	0	0	60,8	54,2	9	5,1	-
29.08.2022	0,044	5,897	6,002	5,798	5,922	24	24	0	0	61,1	53,7	9	5,1	-
30.08.2022	0,047	5,958	6,056	5,856	5,976	24	24	0	0	61,4	53,4	9	5,1	-
31.08.2022	0,04	5,823	5,93	5,726	5,85	24	24	0	0	60,8	54	9	5,1	-
01.09.2022	0,048	6,23	6,326	6,124	6,242	24	24	0	0	61,1	53,4	9	5,1	-
02.09.2022	0,041	5,891	5,996	5,792	5,915	24	24	0	0	60,9	53,8	9	5,1	-
03.09.2022	0,047	6,134	6,229	6,029	6,146	24	24	0	0	61	53,3	9	5,1	-
04.09.2022	0,043	6,068	6,172	5,967	6,09	24	24	0	0	60,8	53,6	9	5,1	-
05.09.2022	0,044	6,15	6,257	6,048	6,173	24	24	0	0	60,8	53,7	9	5,1	-
06.09.2022	0,041	6,619	6,734	6,51	6,644	24	24	0	0	60,1	53,9	9	5,1	-
07.09.2022	0,044	6,331	6,44	6,225	6,354	24	24	0	0	60,8	53,9	9	5,1	-
08.09.2022	0,047	6,271	6,377	6,164	6,292	24	24	0	0	61,1	53,6	9	5,1	-
09.09.2022	0,045	6,354	6,467	6,248	6,379	24	24	0	0	60,9	53,8	9	5,1	-
10.09.2022	0,05	6,521	6,627	6,41	6,54	24	24	0	0	61,1	53,4	9	5,1	-
11.09.2022	0,043	6,247	6,364	6,141	6,278	24	24	0	0	60,8	54	9	5,1	-
12.09.2022	0,047	6,415	6,522	6,308	6,435	24	24	0	0	61	53,6	9	5,1	-
13.09.2022	0,043	6,235	6,345	6,13	6,26	24	24	0	0	61	54	9	5,1	-
14.09.2022	0,042	6,527	6,65	6,418	6,56	24	24	0	0	60,6	54,1	9	5,1	-
15.09.2022	0,042	6,244	6,363	6,14	6,277	24	24	0	0	61	54,2	9	5,1	-
16.09.2022	0,043	6,507	6,628	6,396	6,536	24	24	0	0	60,9	54,3	9	5,1	-
17.09.2022	0,049	6,604	6,714	6,492	6,624	24	24	0	0	61,3	53,8	9	5,1	-
18.09.2022	0,049	7,117	7,231	6,999	7,136	24	24	0	0	60,5	53,6	9	5,1	-
19.09.2022	0,043	6,725	6,851	6,612	6,757	24	24	0	0	60,6	54	9	5,1	-
20.09.2022	0,043	6,519	6,641	6,409	6,552	24	24	0	0	60,7	54,1	9	5,1	-
21.09.2022	0,043	6,556	6,676	6,445	6,585	24	24	0	0	60,8	54	9	5,1	-
22.09.2022	0,05	6,58	6,694	6,469	6,605	24	24	0	0	61,2	53,4	9	5,1	-
23.09.2022	0,042	6,507	6,631	6,397	6,541	24	24	0	0	60,7	54,1	9	5,1	-
Итого:	1,274	197,068	200,561	193,735	197,793	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,274													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2022	233,479	12153,152	12044,719	11899,701	11911,059	27817,39	0
23.09.2022	234,753	12350,22	12245,279	12093,436	12108,851	28561,39	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:29:07