

#25034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 3, Калининград
1870
4503
ТЭМ-104
1546144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,048	6,644	6,756	6,531	6,665	24	24	0	0	61	53,7	9	5,1	-
25.09.2022	0,046	6,619	6,736	6,509	6,646	24	24	0	0	60,8	53,7	9	5,1	-
26.09.2022	0,046	6,681	6,8	6,567	6,708	24	24	0	0	60,8	53,9	9	5,1	-
27.09.2022	0,045	6,447	6,565	6,339	6,478	24	24	0	0	60,9	53,9	9	5,1	-
28.09.2022	0,043	6,505	6,625	6,396	6,535	24	24	0	0	60,7	54	9	5,1	-
29.09.2022	0,043	6,507	6,633	6,397	6,543	24	24	0	0	60,7	54,1	9	5,1	-
30.09.2022	0,051	6,795	6,914	6,68	6,821	24	24	0	0	61,1	53,6	9	5,1	-
01.10.2022	0,051	6,709	6,818	6,595	6,729	24	24	0	0	61,2	53,5	9	5,1	-
02.10.2022	0,049	6,909	7,028	6,794	6,934	24	24	0	0	60,8	53,6	9	5,1	-
03.10.2022	0,045	6,968	7,088	6,851	6,992	24	24	0	0	60,6	54,1	9	5,1	-
04.10.2022	0,046	6,53	6,651	6,42	6,56	24	24	0	0	61,4	54,3	9	5,1	-
Итого:	0,513	73,314	74,614	72,079	73,611	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,513													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	234,753	12350,22	12245,279	12093,436	12108,851	28561,39	0
04.10.2022	235,267	12423,533	12319,895	12165,515	12182,461	28825,39	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:36:06