

#25035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 4503
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1546144
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,048	6,644	6,756	6,531	6,665	24	24	0	0	61	53,7	9	5,1	-
25.09.2022	0,046	6,619	6,736	6,509	6,646	24	24	0	0	60,8	53,7	9	5,1	-
26.09.2022	0,046	6,681	6,8	6,567	6,708	24	24	0	0	60,8	53,9	9	5,1	-
27.09.2022	0,045	6,447	6,565	6,339	6,478	24	24	0	0	60,9	53,9	9	5,1	-
28.09.2022	0,043	6,505	6,625	6,396	6,535	24	24	0	0	60,7	54	9	5,1	-
29.09.2022	0,043	6,507	6,633	6,397	6,543	24	24	0	0	60,7	54,1	9	5,1	-
30.09.2022	0,051	6,795	6,914	6,68	6,821	24	24	0	0	61,1	53,6	9	5,1	-
01.10.2022	0,051	6,709	6,818	6,595	6,729	24	24	0	0	61,2	53,5	9	5,1	-
02.10.2022	0,049	6,909	7,028	6,794	6,934	24	24	0	0	60,8	53,6	9	5,1	-
03.10.2022	0,045	6,968	7,088	6,851	6,992	24	24	0	0	60,6	54,1	9	5,1	-
04.10.2022	0,046	6,53	6,651	6,42	6,56	24	24	0	0	61,4	54,3	9	5,1	-
05.10.2022	0,132	10,769	10,835	10,588	10,719	23,77	23,77	0	0	60,5	48,1	9	5,1	-
06.10.2022	0,211	12,109	12,149	11,896	12,036	24	24	0	0	62,4	44,8	9	5,1	-
07.10.2022	0,213	10,911	10,965	10,709	10,866	24	24	0	0	64	44,2	9	5,1	-
08.10.2022	0,22	11,216	11,26	11,008	11,158	24	24	0	0	64,2	44,3	9	5,1	-
09.10.2022	0,245	11,916	11,94	11,691	11,836	24	24	0	0	64,5	43,6	9	5,1	-
10.10.2022	0,272	13,637	13,631	13,38	13,507	24	24	0	0	64,7	44,4	9	5,1	-
11.10.2022	0,238	11,145	11,187	10,934	11,092	24	24	0	0	64,8	43,2	9	5,1	-
12.10.2022	0,243	11,687	11,719	11,466	11,616	24	24	0	0	64,6	43,5	9	5,1	-
13.10.2022	0,23	11,216	11,254	11,006	11,155	24	24	0	0	64,6	43,7	9	5,1	-
14.10.2022	0,235	11,678	11,71	11,458	11,605	24	24	0	0	64,5	44	9	5,1	-
15.10.2022	0,211	10,712	10,771	10,515	10,675	24	24	0	0	64	44	9	5,1	-
16.10.2022	0,178	9,281	9,365	9,111	9,281	24	24	0	0	63,5	44,1	9	5,1	-
17.10.2022	0,187	9,877	9,943	9,695	9,853	24	24	0	0	63,8	44,6	9	5,1	-
18.10.2022	0,172	8,901	9,001	8,738	8,919	24	24	0	0	63,8	44,3	9	5,1	-
19.10.2022	0,256	12,485	12,5	12,25	12,392	24	24	0	0	64,5	43,6	9	5,1	-
20.10.2022	0,269	12,984	12,984	12,736	12,867	24	24	0	0	65,2	44,1	9	5,1	-
21.10.2022	0,3	14,727	14,698	14,442	14,562	24	24	0	0	65,5	44,8	9	5,1	-
22.10.2022	0,286	12,67	12,659	12,416	12,547	24	24	0	0	66,8	43,9	9	5,1	-
23.10.2022	0,212	9,003	9,084	8,823	9,01	24	24	0	0	66,5	42,5	9	5,1	-
Итого:	4,823	290,238	292,269	284,941	289,307	719,77	719,77	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,823													

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	234,753	12350,22	12245,279	12093,436	12108,851	28561,39	0
23.10.2022	239,579	12640,456	12537,55	12378,378	12398,157	29281,16	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 7:50:20