

#32155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 3, Калининград
1870
4503
ТЭМ-104
1546144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,04	6,059	6,15	5,958	6,068	24	24	0	0	60,6	53,9	9	5,1	-
25.09.2023	0,056	6,492	6,564	6,382	6,479	24	24	0	0	61,4	52,6	9	5,1	-
26.09.2023	0,041	6,064	6,157	5,963	6,074	24	24	0	0	60,7	53,9	9	5,1	-
27.09.2023	0,039	5,943	6,033	5,844	5,951	24	24	0	0	60,7	54	9	5,1	-
28.09.2023	0,04	6,033	6,124	5,932	6,041	24	24	0	0	60,6	54	9	5,1	-
29.09.2023	0,042	6,112	6,197	6,01	6,114	24	24	0	0	60,6	53,8	9	5,1	-
30.09.2023	0,046	7,869	7,974	7,744	7,868	24	24	0	0	59,2	53,3	9	5,1	-
01.10.2023	0,044	7,804	7,911	7,68	7,805	24	24	0	0	59,2	53,6	9	5,1	-
02.10.2023	0,043	7,517	7,623	7,397	7,52	24	24	0	0	59,3	53,7	9	5,1	-
03.10.2023	0,042	7,468	7,578	7,348	7,477	24	24	0	0	59,3	53,8	9	5,1	-
04.10.2023	0,042	8,116	8,224	7,987	8,113	24	24	0	0	59	53,9	9	5,1	-
05.10.2023	0,042	7,909	8,017	7,782	7,908	24	24	0	0	59,3	54	9	5,1	-
06.10.2023	0,041	8,312	8,411	8,184	8,3	24	24	0	0	58,2	53,3	9	5,1	-
07.10.2023	0,048	10,721	10,789	10,563	10,651	24	24	0	0	56,7	52,3	9	5,1	-
08.10.2023	0,045	8,146	8,239	8,016	8,129	24	24	0	0	59,4	53,8	9	5,1	-
09.10.2023	0,045	8,085	8,186	7,955	8,075	24	24	0	0	59,4	53,8	9	5,1	-
10.10.2023	0,042	7,29	7,388	7,17	7,287	24	24	0	0	60	54,2	9	5,1	-
11.10.2023	0,042	7,267	7,365	7,148	7,264	24	24	0	0	60,1	54,2	9	5,1	-
12.10.2023	0,124	11,176	11,177	10,992	11,052	24	24	0	0	60	48,8	9	5,1	-
13.10.2023	0,238	11,166	11,117	10,956	11,022	24	24	0	0	64,6	43	9	5,1	-
14.10.2023	0,181	8,66	8,677	8,496	8,601	24	24	0	0	65	43,7	9	5,1	-
15.10.2023	0,276	11,844	11,771	11,607	11,671	24	24	0	0	66,7	43,1	9	5,1	-
16.10.2023	0,32	13,953	13,822	13,67	13,698	24	24	0	0	67,3	44	9	5,1	-
17.10.2023	0,315	13,884	13,77	13,598	13,642	24	24	0	0	67,8	44,7	9	5,1	-
18.10.2023	0,26	11,327	11,258	11,102	11,161	24	24	0	0	66,6	43,2	9	5,1	-
19.10.2023	0,337	14,699	14,535	14,394	14,401	24	24	0	0	68	44,7	9	5,1	-
20.10.2023	0,361	16,486	16,31	16,152	16,158	24	24	0	0	67,2	44,9	9	5,1	-
21.10.2023	0,349	15,398	15,22	15,083	15,081	24	24	0	0	67,6	44,5	9	5,1	-
22.10.2023	0,272	11,488	11,405	11,258	11,309	24	24	0	0	66,9	42,8	9	5,1	-
23.10.2023	0,245	10,554	10,504	10,346	10,417	24	24	0	0	66,3	42,7	9	5,1	-
Итого:	4,058	283,842	284,496	278,717	281,337	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,058													

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2023	49,181	2525,26	2523,874	2473,303	2496,934	6465,18	0
23.10.2023	53,239	2809,104	2808,367	2752,018	2778,274	7185,18	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 12:42:31