

#25018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 3, Калининград
1870
4503
ТЭМ-104
1546144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	0,477	18,068	17,902	17,628	17,716	24	24	0	0	74,3	47,3	9	5,1	-
25.12.2021	0,471	17,455	17,284	17,017	17,1	24	24	0	0	75,6	48	9	5,1	-
26.12.2021	0,456	16,077	15,925	15,681	15,77	24	24	0	0	74,8	45,9	9	5,1	-
27.12.2021	0,537	19,412	19,212	18,894	18,988	24	24	0	0	78,3	50	9	5,1	-
28.12.2021	0,587	21,963	21,754	21,354	21,475	24	24	0	0	79,9	52,5	9	5,1	-
29.12.2021	0,501	18,024	17,848	17,56	17,653	24	24	0	0	76,7	48,3	9	5,1	-
30.12.2021	0,441	16,027	15,897	15,645	15,745	24	24	0	0	73,6	45,5	9	5,1	-
31.12.2021	0,357	13,776	13,741	13,489	13,63	24	24	0	0	68,3	41,9	9	5,1	-
01.01.2022	0,338	13,301	13,281	13,022	13,172	24	24	0	0	68,3	42,5	9	5,1	-
02.01.2022	0,343	14,253	14,252	13,955	14,125	24	24	0	0	68,4	43,9	9	5,1	-
03.01.2022	0,299	12,262	12,308	12,012	12,204	24	24	0	0	67,4	42,6	9	5,1	-
04.01.2022	0,348	14,209	14,222	13,911	14,096	24	24	0	0	68,6	43,6	9	5,1	-
05.01.2022	0,376	15,838	15,794	15,501	15,647	24	24	0	0	68,9	44,7	9	5,1	-
06.01.2022	0,414	17,39	17,314	17,009	17,146	24	24	0	0	70,2	46	9	5,1	-
07.01.2022	0,452	17,921	17,811	17,494	17,621	24	24	0	0	73,4	47,7	9	5,1	-
08.01.2022	0,431	16,552	16,433	16,162	16,268	24	24	0	0	73,1	46,5	9	5,1	-
09.01.2022	0,441	17,112	17,006	16,701	16,828	24	24	0	0	73,8	47,5	9	5,1	-
10.01.2022	0,473	16,986	16,86	16,548	16,678	24	24	0	0	76,7	48,2	9	5,1	-
11.01.2022	0,455	16,506	16,377	16,096	16,209	23,76	23,76	0	0	75,2	47	9	5,1	-
12.01.2022	0,48	17,847	17,717	17,407	17,531	24	24	0	0	74,8	47,3	9	5,1	-
13.01.2022	0,354	13,607	13,598	13,307	13,478	24	24	0	0	70,4	43,8	9	5,1	-
14.01.2022	0,323	13,896	13,911	13,618	13,792	24	24	0	0	66,6	43	9	5,1	-
15.01.2022	0,376	16,439	16,385	16,102	16,234	24	24	0	0	67,9	44,6	9	5,1	-
16.01.2022	0,427	17,458	17,354	17,067	17,183	24	24	0	0	71	46	9	5,1	-
17.01.2022	0,373	15,529	15,479	15,194	15,334	24	24	0	0	69,5	45	9	5,1	-
18.01.2022	0,394	16,51	16,455	16,154	16,3	24	24	0	0	69,4	45,1	9	5,1	-
19.01.2022	0,392	16,57	16,51	16,216	16,354	24	24	0	0	69,3	45,2	9	5,1	-
20.01.2022	0,421	17,736	17,643	17,343	17,466	24	24	0	0	70,6	46,4	9	5,1	-
21.01.2022	0,434	17,644	17,536	17,242	17,36	24	24	0	0	71,6	46,4	9	5,1	-
22.01.2022	0,429	17,194	17,08	16,807	16,913	24	24	0	0	71,3	45,9	9	5,1	-
23.01.2022	0,413	17,009	16,918	16,625	16,747	24	24	0	0	71,3	46,5	9	5,1	-
Итого:	13,013	510,571	507,807	498,761	502,763	743,76	743,76	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,013													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,76

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2021	186,798	9850,5	9735,966	9645,244	9627,06	21994,04	0
23.01.2022	199,811	10361,072	10243,771	10144,004	10129,821	22737,8	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 12:44:26