

#126712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО

Горького 23, г.Калининград

3770

5937

ТЭСМА-106

230078

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,61	20,316	19,703	19,891	19,547	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,5	0,3	5,6
22.03.2025	0,637	22,316	21,664	21,852	21,473	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,5	0,3	5,7
23.03.2025	0,592	20,016	19,398	19,598	19,242	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,5	0,3	6,8
24.03.2025	0,652	21,754	21,125	21,293	20,953	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,5	0,3	5,5
25.03.2025	0,621	21,746	21,09	21,289	20,906	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,5	0,3	4,4
26.03.2025	0,618	20,359	19,758	19,938	19,602	24	24	0	0	0	0	0	68	41	0,5	0,3	6,9
27.03.2025	0,649	21,848	21,207	21,387	21,035	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,5	0,3	5,7
28.03.2025	0,508	16,457	15,887	16,121	15,77	24	24	0	0	0	0	0	67	40	0,5	0,3	8,9
29.03.2025	0,458	15,375	14,801	15,062	14,688	24	24	0	0	0	0	0	67	41	0,5	0,3	9,9
30.03.2025	0,568	18,93	18,336	18,539	18,191	24	24	0	0	0	0	0	68	41	0,5	0,3	6,8
31.03.2025	0,613	20,492	19,883	20,062	19,723	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,5	0,3	5,9
01.04.2025	0,645	21,441	20,777	20,988	20,605	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,5	0,3	-
02.04.2025	0,545	18,055	17,477	17,676	17,336	24	24	0	0	0	0	0	68	41	0,5	0,3	-
03.04.2025	0,436	14,414	13,898	14,121	13,793	24	24	0	0	0	0	0	67	40	0,5	0,3	-
04.04.2025	0,522	16,707	16,129	16,363	16,012	24	24	0	0	0	0	0	68	41	0,5	0,3	-
05.04.2025	0,731	24,883	24,094	24,336	23,879	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,3	-
06.04.2025	0,78	25,395	24,547	24,805	24,312	24	24	0	0	0	0	0	72	45	0,5	0,3	-
07.04.2025	0,725	23,711	22,922	23,176	22,715	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,5	0,3	-
08.04.2025	0,7	23,402	22,656	22,898	22,461	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,5	0,3	-
09.04.2025	0,687	23,348	22,59	22,844	22,398	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,5	0,3	-
10.04.2025	0,76	26,105	25,273	25,535	25,039	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,3	-
11.04.2025	0,642	21,535	20,812	21,074	20,637	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,5	0,3	-
12.04.2025	0,574	19,254	18,543	18,844	18,391	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,5	0,3	-
13.04.2025	0,389	13,223	12,648	12,953	12,547	24	24	0	0	0	0	0	67	41	0,5	0,3	-
14.04.2025	0,31	10,062	9,555	9,867	9,488	24	24	0	0	0	0	0	65	38	0,5	0,3	-
15.04.2025	0,279	10,469	10,027	10,27	9,945	24	24	0	0	0	0	0	65	42	0,5	0,3	-
16.04.2025	0,208	8,707	8,355	8,539	8,281	24	24	0	0	0	0	0	65	44	0,5	0,3	-
17.04.2025	0,045	5,664	5,508	5,566	5,43	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
18.04.2025	0,043	5,656	5,492	5,559	5,418	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
19.04.2025	0,037	5,676	5,512	5,574	5,43	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
20.04.2025	0,037	5,789	5,648	5,691	5,566	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
Итого:	15,621	543,105	525,315	531,711	520,813	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,434																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1228,036	48280,945	47760,066	47193,898	47234,691	63444,49	0,19
20.04.2025	1243,657	48824,051	48285,383	47725,609	47755,504	64188,49	0,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 15:19:32