

#21952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Горького 23, г.Калининград
3770
5937
ТЭСМА-106
230078
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,037	5,781	5,816	5,68	5,73	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
22.05.2023	0,041	5,688	5,734	5,59	5,652	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
23.05.2023	0,042	5,773	5,82	5,672	5,734	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
24.05.2023	0,042	5,637	5,707	5,535	5,625	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
25.05.2023	0,04	5,652	5,723	5,555	5,641	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
26.05.2023	0,041	5,637	5,676	5,535	5,59	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
27.05.2023	0,038	5,574	5,652	5,477	5,57	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
28.05.2023	0,036	5,48	5,559	5,383	5,48	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
29.05.2023	0,041	5,613	5,699	5,516	5,613	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
30.05.2023	0,042	5,59	5,664	5,492	5,582	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
31.05.2023	0,041	5,66	5,691	5,559	5,609	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
01.06.2023	0,04	5,535	5,605	5,438	5,523	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
02.06.2023	0,039	5,598	5,672	5,496	5,59	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
03.06.2023	0,038	5,539	5,605	5,441	5,523	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
04.06.2023	0,037	5,535	5,605	5,438	5,523	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
05.06.2023	0,04	5,531	5,617	5,438	5,535	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
06.06.2023	0,038	5,621	5,602	5,52	5,52	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
07.06.2023	0,039	5,5	5,52	5,402	5,441	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
08.06.2023	0,039	5,465	5,559	5,371	5,477	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
09.06.2023	0,037	5,445	5,52	5,348	5,438	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
10.06.2023	0,036	5,383	5,484	5,289	5,402	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
11.06.2023	0,037	5,395	5,488	5,297	5,41	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
12.06.2023	0,035	5,324	5,438	5,234	5,359	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
13.06.2023	0,041	5,41	5,496	5,312	5,414	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
14.06.2023	0,037	5,324	5,41	5,23	5,328	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
15.06.2023	0,038	5,363	5,453	5,27	5,375	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
16.06.2023	0,038	5,375	5,43	5,277	5,352	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
17.06.2023	0,035	5,316	5,391	5,227	5,312	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
18.06.2023	0,034	5,285	5,402	5,188	5,324	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
19.06.2023	0,038	5,309	5,414	5,219	5,332	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
20.06.2023	0,036	5,273	5,367	5,18	5,293	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
Итого:	1,193	170,611	172,819	167,609	170,297	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,026																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	934,498	36175,094	35911,402	35357,66	35520,305	47402,46	0,19
20.06.2023	935,691	36345,707	36084,223	35525,266	35690,605	48146,46	0,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 7:26:14