

#28949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Горького 23, г.Калининград
3770
5937
ТЭСМА-106
230078
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2023 | 0,037 | 5,34 | 5,309 | 5,246 | 5,23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 22.07.2023 | 0,035 | 5,32 | 5,309 | 5,223 | 5,23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 23.07.2023 | 0,034 | 5,355 | 5,34 | 5,262 | 5,258 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 24.07.2023 | 0,043 | 5,434 | 5,422 | 5,336 | 5,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 0,5 | 0,3 | - |
| 25.07.2023 | 0,036 | 5,379 | 5,363 | 5,289 | 5,289 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 26.07.2023 | 0,035 | 5,297 | 5,266 | 5,199 | 5,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 27.07.2023 | 0,035 | 5,375 | 5,348 | 5,285 | 5,27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 28.07.2023 | 0,035 | 5,324 | 5,309 | 5,23 | 5,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 29.07.2023 | 0,034 | 5,312 | 5,289 | 5,219 | 5,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 30.07.2023 | 0,035 | 5,332 | 5,297 | 5,234 | 5,223 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 31.07.2023 | 0,035 | 5,348 | 5,328 | 5,254 | 5,246 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 01.08.2023 | 0,036 | 5,262 | 5,238 | 5,168 | 5,16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 02.08.2023 | 0,006 | 0,922 | 0,91 | 0,91 | 0,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0,5 | 0,3 | - |
| 03.08.2023 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 28 | 0,5 | 0,3 | - |
| 04.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 26 | 0,5 | 0,3 | - |
| 05.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 25 | 0,5 | 0,3 | - |
| 06.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 24 | 0,5 | 0,3 | - |
| 07.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 23 | 0,5 | 0,3 | - |
| 08.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 23 | 0,5 | 0,3 | - |
| 09.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 22 | 0,5 | 0,3 | - |
| 10.08.2023 | 0,002 | 0,055 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 23 | 0,5 | 0,3 | - |
| 11.08.2023 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 32 | 0,5 | 0,3 | - |
| 12.08.2023 | 0,004 | 0,031 | 0,043 | 0,031 | 0,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 27 | 0,5 | 0,3 | - |
| 13.08.2023 | 0,001 | 0,09 | 0,145 | 0,09 | 0,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 23 | 0,5 | 0,3 | - |
| 14.08.2023 | 0,003 | 0,258 | 0,297 | 0,254 | 0,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 25 | 0,5 | 0,3 | - |
| 15.08.2023 | 0,014 | 13,824 | 13,801 | 13,695 | 13,676 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 42 | 0,5 | 0,3 | - |
| 16.08.2023 | 0,038 | 7,43 | 7,324 | 7,305 | 7,215 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 57 | 0,5 | 0,3 | - |
| 17.08.2023 | 0,038 | 5,648 | 5,586 | 5,551 | 5,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 18.08.2023 | 0,037 | 5,746 | 5,707 | 5,641 | 5,625 | 23,56 | 23,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 19.08.2023 | 0,036 | 5,098 | 5,098 | 5,012 | 5,02 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| 20.08.2023 | 0,039 | 4,863 | 4,867 | 4,773 | 4,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 56 | 0,5 | 0,3 | - |
| Итого: | 0,656 | 108,043 | 107,655 | 106,266 | 106,159 | 743,56 | 743,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,564 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,56

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.07.2023 | 936,77 | 36522,828 | 36261,391 | 35699,328 | 35865,176 | 48866,46 | 0,19 |
| 20.08.2023 | 937,426 | 36630,871 | 36369,043 | 35805,594 | 35971,332 | 49610,02 | 0,19 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 9:36:13