

#25422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	3,643	195,95	194,87	191,24	192,16	-0,92	24	0	0	73,5	54,5	19,06	0,7	0,7	2
25.01.2021	3,618	193,55	192,46	188,82	189,77	-0,95	24	0	0	74	54,9	19,17	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	3,768	195,24	194,05	190,3	191,23	-0,93	24	0	0	75,8	56	19,8	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	3,773	194,73	193,41	189,84	190,64	-0,8	24	0	0	75,6	55,7	19,87	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	3,705	193,65	192,23	188,77	189,48	-0,71	24	0	0	75,7	56,1	19,64	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	3,953	181,63	179,78	176,55	177,01	-0,46	24	0	0	80,2	57,8	22,37	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	3,779	168,96	166,59	164,26	164,1	0,16	24	0	0	80,1	57,1	23	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	3,848	169,11	166,65	164,47	164,24	0,23	24	0	0	79,3	55,9	23,4	0,7	0,7	0
01.02.2021	3,908	175,42	172,84	170,51	170,22	0,29	24	0	0	80,2	57,2	22,93	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	3,659	162,04	159,57	157,45	157,13	0,32	24	0	0	81	57,8	23,24	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	3,835	175,88	173,24	170,97	170,6	0,37	24	0	0	79,8	57,4	22,41	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	3,964	173,15	170,4	168,08	167,74	0,34	24	0	0	81,9	58,4	23,57	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	4,175	176,51	173,57	171,06	170,7	0,36	24	0	0	84,8	60,4	24,38	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	4,321	168,83	165,78	163,36	163,02	0,34	24	0	0	86,9	60,4	26,43	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	4,455	163,51	160,38	158,08	157,73	0,35	24	0	0	88,2	60,1	28,12	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	4,449	164,12	160,97	158,78	158,35	0,43	24	0	0	87,6	59,6	27,98	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	4,493	172,08	168,85	166,38	165,95	0,43	24	0	0	88,2	61,2	26,97	0,7	0,7	-9
10.02.2021	4,484	162,93	159,73	157,48	157,06	0,42	24	0	0	88,5	60,1	28,44	0,7	0,7	-14
11.02.2021	4,485	164,52	161,29	159,06	158,64	0,42	24	0	0	88,2	60	28,16	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	4,468	169,45	166,16	163,89	163,38	0,51	24	0	0	87,4	60,2	27,22	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	4,113	178,25	175,16	173,02	172,4	0,62	24	0	0	82,3	58,5	23,77	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	4,173	183,5	180,35	178,22	177,61	0,61	24	0	0	81,2	57,8	23,4	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	4,073	177,65	174,56	172,38	171,75	0,63	24	0	0	82,8	59,2	23,61	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	4,03	178,28	175,22	173,02	172,39	0,63	24	0	0	82,8	59,5	23,27	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	4,095	174,8	171,68	169,59	168,91	0,68	24	0	0	83,2	59,1	24,13	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	4,276	170,45	167,28	165,07	164,55	0,52	24	0	0	85,8	60	25,88	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	4,088	172,29	169,22	167,09	166,51	0,58	24	0	0	83,4	58,9	24,47	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	3,667	179,81	177	175,05	174,39	0,66	24	0	0	77,6	56,6	20,95	0,7	0,7	2,8
21.02.2021	3,397	175,28	172,63	170,94	170,24	0,7	24	0	0	74,5	54,6	19,88	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	3,418	174,26	171,64	169,99	169,29	0,7	24	0	0	74,4	54,3	20,1	0,7	0,7	-
Итого:	120,113	5285,83	5207,56	5133,72	5127,19	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,113														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	2481,071	136435,74	133540,01	133292,88	131778,61
22.02.2021	2601,184	141721,57	138747,57	138426,6	136905,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 11:40:24