

#25408#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 3,397 | 176,86 | 175,94 | 172,57 | 173,53 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 54,2 | 19,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 3,279 | 177,79 | 176,98 | 173,63 | 174,6 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 53,6 | 18,91 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 3,265 | 174,27 | 173,46 | 170,22 | 171,23 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 72 | 52,8 | 19,19 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 3,273 | 175,55 | 174,74 | 171,48 | 172,45 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 72 | 52,9 | 19,11 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 3,218 | 172,87 | 172,08 | 168,94 | 169,89 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 52,4 | 19,08 | 0,7 | 0,7 | 3 |
| 29.01.2022 | 3,311 | 173,47 | 172,61 | 169,4 | 170,36 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 53,1 | 19,56 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 3,295 | 173,48 | 172,63 | 169,47 | 170,4 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 52,7 | 19,46 | 0,7 | 0,7 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 3,359 | 172,71 | 171,82 | 168,64 | 169,61 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,6 | 19,95 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 3,423 | 172,71 | 171,71 | 168,53 | 169,4 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 53,9 | 20,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.02.2022 | 3,44 | 173,09 | 172,07 | 168,78 | 169,67 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 75 | 54,6 | 20,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.02.2022 | 3,509 | 173,32 | 172,26 | 168,93 | 169,87 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 54,8 | 20,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.02.2022 | 3,353 | 175,88 | 174,96 | 171,58 | 172,53 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 74 | 54,5 | 19,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.02.2022 | 3,299 | 176,32 | 175,48 | 172,2 | 173,17 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 53 | 19,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.02.2022 | 3,297 | 175 | 174,16 | 170,99 | 171,93 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 52,5 | 19,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.02.2022 | 3,235 | 172,51 | 171,71 | 168,6 | 169,54 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 52,1 | 19,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.02.2022 | 3,251 | 173,78 | 172,96 | 169,82 | 170,73 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 52,6 | 19,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.02.2022 | 3,257 | 177,99 | 177,2 | 173,91 | 174,86 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 53,1 | 18,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.02.2022 | 3,224 | 176,97 | 176,2 | 172,98 | 173,95 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 52,5 | 18,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.02.2022 | 3,182 | 174,78 | 174,03 | 170,85 | 171,82 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 52,4 | 18,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.02.2022 | 3,468 | 172,72 | 171,72 | 168,54 | 169,49 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 52,9 | 20,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.02.2022 | 3,497 | 173,47 | 172,43 | 169,21 | 170,12 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 53,7 | 20,66 | 0,7 | 0,7 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 3,33 | 176,99 | 176,14 | 172,84 | 173,8 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 53,4 | 19,27 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 15.02.2022 | 3,2 | 177,14 | 176,38 | 173,15 | 174,11 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 52,6 | 18,51 | 0,7 | 0,7 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 3,245 | 179,39 | 178,66 | 175,36 | 176,35 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 52,6 | 18,52 | 0,7 | 0,7 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 3,141 | 176,75 | 176,06 | 172,84 | 173,85 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,2 | 18,18 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 3,157 | 178,03 | 177,35 | 174,06 | 175,11 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,2 | 18,15 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 3,099 | 176,17 | 175,53 | 172,36 | 173,35 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 51,4 | 18,01 | 0,7 | 0,7 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 3,181 | 175,19 | 174,49 | 171,36 | 172,37 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,2 | 18,57 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 3,108 | 178,65 | 178,01 | 174,76 | 175,81 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 51,8 | 17,81 | 0,7 | 0,7 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 3,26 | 173,05 | 172,24 | 169,12 | 170,1 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 52,2 | 19,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 3,334 | 175,64 | 174,81 | 171,63 | 172,6 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 52,2 | 19,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 101,887 | 5432,54 | 5406,82 | 5306,75 | 5336,6 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 101,887 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.01.2022 | 3282,408 | 180557,2 | 177223,55 | 176362,11 | 174859,04 |
| 23.02.2022 | 3384,295 | 185989,74 | 182630,37 | 181668,86 | 180195,64 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2022 7:32:31