

#25420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 3430
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00067837
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	3,366	173,95	171,34	169,77	169,05	0,72	24	0	0	73,6	53,8	19,84	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	3,243	175,62	173,05	171,5	170,72	0,78	24	0	0	72,7	53,8	18,91	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,914	95,95	94,39	93,78	93,26	0,52	24	0	0	71,2	50,7	20,44	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,25	173,4	169,75	169,35	167,56	1,79	24	0	0	72	52,8	19,21	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	3,236	172,56	168,89	168,64	166,77	1,87	24	0	0	71,3	52,1	19,19	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	3,342	172,77	168,99	168,78	166,83	1,95	24	0	0	72,2	52,4	19,8	0,7	0,7	3
01.03.2021	3,334	170,46	166,68	166,49	164,55	1,94	24	0	0	72,6	52,6	20,02	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	3,234	170,22	166,46	166,31	164,33	1,98	24	0	0	71,8	52,4	19,46	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	3,447	172,86	168,89	168,61	166,59	2,02	24	0	0	74,5	54	20,47	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,418	174,39	170,41	170,15	168,11	2,04	24	0	0	74,2	54,1	20,11	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	3,651	175,85	171,66	171,28	169,19	2,09	24	0	0	77,1	55,7	21,34	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	3,635	176,56	172,36	172,06	169,94	2,12	24	0	0	76,3	55,2	21,12	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	3,575	176,53	172,38	172,18	170,03	2,15	24	0	0	74,7	54	20,76	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	3,726	175,88	171,65	171,39	169,28	2,11	24	0	0	76,2	54,5	21,73	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,822	176,91	172,51	172,03	169,92	2,11	24	0	0	79,2	57	22,21	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	3,747	178,05	173,71	173,27	171,15	2,12	24	0	0	78,2	56,5	21,64	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,727	176,76	172,46	172,08	169,95	2,13	24	0	0	77,8	56,2	21,66	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	3,447	180,77	176,67	176,42	174,28	2,14	24	0	0	73,8	54,2	19,55	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	3,297	180,43	176,47	176,27	174,13	2,14	24	0	0	72	53,3	18,71	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	3,368	179,61	175,66	175,49	173,4	2,09	24	0	0	71,7	52,5	19,21	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	3,289	179,35	175,47	175,27	173,22	2,05	24	0	0	71,5	52,7	18,78	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,294	178,34	174,47	174,2	172,21	1,99	24	0	0	71,9	53	18,91	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	3,32	176,94	173,11	172,85	170,88	1,97	24	0	0	71,9	52,7	19,25	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,401	176,78	172,89	172,55	170,61	1,94	24	0	0	73,1	53,4	19,73	0,7	0,7	1
19.03.2021	3,561	176,09	172,09	171,67	169,72	1,95	24	0	0	75,4	54,7	20,75	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,719	176	171,9	171,43	169,48	1,95	24	0	0	76,7	55	21,69	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	3,625	176,8	172,78	172,27	170,35	1,92	24	0	0	76,1	55	21,06	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	3,412	155,85	152,16	151,94	150,17	1,77	24	0	0	75,2	52,8	22,45	0,7	0,7	-
Итого:	95,4	4825,68	4719,25	4708,03	4655,68	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,4														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	2601,184	141721,57	138747,57	138426,6	136905,8
22.03.2021	2696,584	146547,25	143466,82	143134,63	141561,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 11:09:48