

#25423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	3,045	275,12	275,68	268,61	270,9	-2,29	24	0	0	73	61,7	11,35	0,7	0,7	3,1
25.02.2023	3,08	273,71	274,28	267,21	269,54	-2,33	24	0	0	73,1	61,6	11,53	0,7	0,7	1,3
26.02.2023	3,315	275,26	275,66	268,4	270,73	-2,33	24	0	0	75	62,7	12,36	0,7	0,7	0,3
27.02.2023	3,262	274,55	274,94	267,59	269,88	-2,29	24	0	0	75,9	63,7	12,18	0,7	0,7	-1,2
28.02.2023	3,189	269,77	270,28	263,02	265,38	-2,36	24	0	0	75,2	63,1	12,12	0,7	0,7	-1,2
01.03.2023	3,026	273,22	273,93	266,89	269,29	-2,4	24	0	0	72,2	60,8	11,34	0,7	0,7	3,1
02.03.2023	3,062	273,71	274,4	267,24	269,66	-2,42	24	0	0	73	61,5	11,47	0,7	0,7	1,9
03.03.2023	2,964	274,17	274,97	267,91	270,37	-2,46	24	0	0	71,4	60,4	11,06	0,7	0,7	3,6
04.03.2023	3,04	271,75	272,51	265,41	267,89	-2,48	24	0	0	72,4	60,9	11,46	0,7	0,7	1,8
05.03.2023	3,223	272,99	273,6	266,3	268,75	-2,45	24	0	0	74,5	62,4	12,1	0,7	0,7	-0,5
06.03.2023	3,229	274,37	274,99	267,55	270,03	-2,48	24	0	0	75,1	63	12,07	0,7	0,7	-0,9
07.03.2023	3,283	276,21	276,78	269,2	271,68	-2,48	24	0	0	75,9	63,7	12,19	0,7	0,7	-1,6
08.03.2023	3,238	276,62	277,3	269,8	272,31	-2,51	24	0	0	74,7	62,7	11,99	0,7	0,7	-0,2
09.03.2023	3,312	272,02	272,54	264,94	267,4	-2,46	24	0	0	76,8	64,3	12,49	0,7	0,7	-3,2
10.03.2023	3,34	278,47	279	271,18	273,67	-2,49	24	0	0	77,2	64,9	12,32	0,7	0,7	-2,6
11.03.2023	3,295	278,38	278,95	271,24	273,76	-2,52	24	0	0	76,2	64	12,14	0,7	0,7	-1
12.03.2023	3,255	277,62	278,26	270,84	273,34	-2,5	24	0	0	74,2	62,2	12,01	0,7	0,7	-0,3
13.03.2023	3,08	275,51	276,26	268,97	271,46	-2,49	24	0	0	73,1	61,6	11,46	0,7	0,7	0
14.03.2023	2,822	286,2	287,24	280,01	282,57	-2,56	24	0	0	69,7	59,6	10,08	0,7	0,7	8,8
15.03.2023	2,889	269,88	270,77	264,03	266,51	-2,48	24	0	0	69,5	58,5	10,94	0,7	0,7	4,4
16.03.2023	2,974	277,15	278,03	270,81	273,33	-2,52	24	0	0	71,6	60,7	10,97	0,7	0,7	1,8
17.03.2023	2,913	277,25	278,13	270,93	273,46	-2,53	24	0	0	71,5	60,7	10,77	0,7	0,7	2,2
18.03.2023	2,87	280,56	281,54	274,42	276,97	-2,55	24	0	0	69,8	59,4	10,46	0,7	0,7	6,6
19.03.2023	2,83	277,01	277,96	270,96	273,51	-2,55	24	0	0	69,7	59,2	10,46	0,7	0,7	8,8
20.03.2023	2,768	272,62	273,59	266,73	269,22	-2,49	24	0	0	69,5	59,1	10,38	0,7	0,7	-
21.03.2023	2,694	269,57	270,56	263,74	266,24	-2,5	24	0	0	69,3	59	10,22	0,7	0,7	-
22.03.2023	2,802	271,09	271,99	265,21	267,64	-2,43	24	0	0	69,6	59	10,58	0,7	0,7	-
23.03.2023	2,815	277,62	278,53	271,59	274,03	-2,44	24	0	0	69,8	59,4	10,37	0,7	0,7	-
Итого:	85,615	7702,4	7722,67	7520,73	7589,52	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,615														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	4160,868	237671,29	231568,59	232159,84	228404,47
23.03.2023	4246,483	245373,69	239291,26	239680,57	235993,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:25:33