

#76154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	3,091	151,54	151,61	148,18	149,86	-1,68	24	0	0	70,2	49,4	20,88	0,7	0,7	-
25.02.2024	3,222	152,17	152,17	148,78	150,45	-1,67	24	0	0	70,7	49	21,69	0,7	0,7	-
26.02.2024	3,203	153,45	153,45	150,02	151,69	-1,67	24	0	0	70,9	49,6	21,37	0,7	0,7	-
27.02.2024	3,066	150,85	150,97	147,61	149,31	-1,7	24	0	0	69,4	48,6	20,8	0,7	0,7	-
28.02.2024	3,137	152,27	152,31	148,91	150,57	-1,66	24	0	0	70,7	49,6	21,07	0,7	0,7	-
29.02.2024	3,124	155,57	155,56	152,09	153,74	-1,65	24	0	0	70,5	50	20,55	0,7	0,7	-
01.03.2024	3,068	151,84	152,12	148,43	150,35	-1,92	24	0	0	71,1	50,4	20,7	0,7	0,7	-
02.03.2024	2,705	133,8	134,45	130,83	132,92	-2,09	24	0	0	70,1	49,4	20,7	0,7	0,7	-
03.03.2024	2,931	144,74	145,3	141,45	143,6	-2,15	24	0	0	71,2	50,5	20,74	0,7	0,7	-
04.03.2024	3,034	141,03	141,51	137,84	139,9	-2,06	24	0	0	71,2	49,2	22,03	0,7	0,7	-
05.03.2024	3,081	141,58	142,02	138,33	140,41	-2,08	24	0	0	71,4	49,2	22,29	0,7	0,7	-
06.03.2024	3,142	140,41	140,81	137,24	139,25	-2,01	24	0	0	71,5	48,6	22,91	0,7	0,7	-
07.03.2024	3,208	139,92	140,23	136,62	138,64	-2,02	24	0	0	72,9	49,4	23,5	0,7	0,7	-
08.03.2024	3,26	141,34	141,65	137,99	140,03	-2,04	24	0	0	73	49,4	23,64	0,7	0,7	-
09.03.2024	3,299	143,26	143,51	139,72	141,78	-2,06	24	0	0	74,6	50,9	23,64	0,7	0,7	-
10.03.2024	3,233	142,21	142,52	138,8	140,84	-2,04	24	0	0	73,2	49,9	23,31	0,7	0,7	-
11.03.2024	3,167	143,5	143,87	140,18	142,24	-2,06	24	0	0	71,9	49,3	22,62	0,7	0,7	-
12.03.2024	3,107	144,12	144,55	140,84	142,93	-2,09	24	0	0	71,1	49	22,07	0,7	0,7	-
13.03.2024	3,181	149,66	149,85	146,22	148,13	-1,91	24	0	0	71,3	49,5	21,78	0,7	0,7	-
14.03.2024	3,215	163,14	162,98	159,48	161,01	-1,53	24	0	0	71	50,8	20,18	0,7	0,7	-
15.03.2024	3,152	165,38	165,26	161,7	163,23	-1,53	24	0	0	70,8	51,3	19,51	0,7	0,7	-
16.03.2024	3,133	164,42	164,31	160,73	162,28	-1,55	24	0	0	70,9	51,4	19,51	0,7	0,7	-
17.03.2024	3,228	156	155,88	152,47	154,06	-1,59	24	0	0	71,1	49,9	21,17	0,7	0,7	-
18.03.2024	3,236	158,02	157,87	154,37	155,94	-1,57	24	0	0	71,8	50,9	20,96	0,7	0,7	-
19.03.2024	3,232	156,91	156,79	153,31	154,92	-1,61	24	0	0	71,6	50,5	21,09	0,7	0,7	-
20.03.2024	3,202	155,86	155,71	152,3	153,88	-1,58	24	0	0	71,6	50,5	21,06	0,7	0,7	-
21.03.2024	3,183	156,94	156,8	153,37	154,97	-1,6	24	0	0	71,1	50,3	20,76	0,7	0,7	-
22.03.2024	3,13	158,19	158,1	154,61	156,19	-1,58	24	0	0	70,9	50,7	20,25	0,7	0,7	-
23.03.2024	3,108	158,64	158,55	155,07	156,64	-1,57	24	0	0	70,8	50,8	20,04	0,7	0,7	-
Итого:	91,078	4366,76	4370,71	4267,49	4319,76	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,078														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	4912,173	286372,03	280397,15	279758,04	276534,6
23.03.2024	5003,251	290738,79	284767,86	284025,53	280854,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 16:25:53