

#121706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград

3430
ВКТ-7
00067837
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,659	160,83	159,25	157,1	157,45	-0,35	24	0	0	72,4	49	23,32	0,7	0,7	-
25.02.2025	3,476	159,06	157,64	155,46	155,87	-0,41	24	0	0	71,4	49	22,36	0,7	0,7	-
26.02.2025	3,467	161,43	159,94	157,78	158,13	-0,35	24	0	0	71,5	49,5	21,97	0,7	0,7	-
27.02.2025	3,56	162,26	160,75	158,54	158,97	-0,43	24	0	0	71,6	49,1	22,46	0,7	0,7	-
28.02.2025	3,591	160,29	158,77	156,63	157,02	-0,39	24	0	0	71,7	48,8	22,95	0,7	0,7	-
01.03.2025	3,585	157,68	156,21	154,08	154,52	-0,44	24	0	0	71,5	48,2	23,28	0,7	0,7	-
02.03.2025	3,672	162,6	161,01	158,94	159,25	-0,31	24	0	0	71,4	48,3	23,12	0,7	0,7	-
03.03.2025	3,449	161,7	160,26	158,11	158,49	-0,38	24	0	0	70,8	49	21,84	0,7	0,7	-
04.03.2025	3,493	157,61	156,15	154,02	154,43	-0,41	24	0	0	71,3	48,6	22,69	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,55	105,43	104,66	103,15	103,7	-0,55	24	0	0	69	44,2	24,79	0,7	0,7	-
06.03.2025	3,402	165,71	164,28	161,98	162,35	-0,37	24	0	0	71,2	50,2	21,03	0,7	0,7	-
07.03.2025	3,362	157,3	155,94	153,77	154,19	-0,42	24	0	0	71	49,1	21,89	0,7	0,7	-
08.03.2025	3,487	166,05	164,56	162,25	162,65	-0,4	24	0	0	71,6	50,1	21,51	0,7	0,7	-
09.03.2025	3,531	165,76	164,26	161,98	162,38	-0,4	24	0	0	71,4	49,6	21,8	0,7	0,7	-
10.03.2025	3,424	169,97	168,48	166,07	166,42	-0,35	24	0	0	71,7	51,1	20,62	0,7	0,7	-
11.03.2025	3,414	162,69	161,24	158,95	159,38	-0,43	24	0	0	71,4	49,9	21,51	0,7	0,7	-
12.03.2025	3,414	162,15	160,7	158,42	158,83	-0,41	24	0	0	71,6	50	21,58	0,7	0,7	-
13.03.2025	3,266	145,5	144,28	142,24	142,76	-0,52	24	0	0	70,6	47,6	23,01	0,7	0,7	-
14.03.2025	3,511	155,28	153,86	151,68	152,14	-0,46	24	0	0	72,2	49	23,18	0,7	0,7	-
15.03.2025	3,654	152,23	150,79	148,58	149,11	-0,53	24	0	0	73,4	48,8	24,6	0,7	0,7	-
16.03.2025	3,727	157,08	155,5	153,35	153,73	-0,38	24	0	0	73,3	49	24,31	0,7	0,7	-
17.03.2025	3,697	155,92	154,37	152,17	152,56	-0,39	24	0	0	73,9	49,6	24,32	0,7	0,7	-
18.03.2025	3,635	160,04	158,48	156,32	156,72	-0,4	24	0	0	72,5	49,2	23,27	0,7	0,7	-
19.03.2025	3,629	158,45	156,95	154,82	155,26	-0,44	24	0	0	71,6	48,2	23,45	0,7	0,7	-
20.03.2025	3,562	158,99	157,52	155,33	155,78	-0,45	24	0	0	71,9	48,9	22,95	0,7	0,7	-
21.03.2025	3,403	163,6	162,18	159,89	160,29	-0,4	24	0	0	71,4	50,1	21,3	0,7	0,7	-
22.03.2025	3,462	167,48	166,01	163,64	164,05	-0,41	24	0	0	71,6	50,5	21,16	0,7	0,7	-
23.03.2025	3,452	167,68	166,21	163,88	164,24	-0,36	24	0	0	71,4	50,3	21,07	0,7	0,7	-
Итого:	97,534	4440,77	4400,25	4339,13	4350,67	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,534														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	5726,185	325175,14	319049,64	317674,52	314735,61
23.03.2025	5823,719	329615,91	323449,89	322013,65	319086,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:52:02