

#80367#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,212	157,34	157,23	153,77	155,4	-1,63	24	0	0	71,1	50,2	20,9	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	3,218	158,14	158,03	154,56	156,2	-1,64	24	0	0	71,2	50,4	20,83	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	3,198	162,66	162,57	159,02	160,58	-1,56	24	0	0	71,1	51	20,14	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	3,144	165,51	165,44	161,81	163,41	-1,6	24	0	0	70,9	51,4	19,44	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	3,121	167	166,94	163,22	164,85	-1,63	24	0	0	71	51,9	19,13	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	3,144	168,09	168,05	164,29	165,92	-1,63	24	0	0	71,1	52	19,16	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	3,092	171,55	171,52	167,71	169,29	-1,58	24	0	0	71,1	52,7	18,45	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	3,078	170,86	170,84	167,01	168,65	-1,64	24	0	0	71	52,6	18,44	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	2,988	173,02	173,06	169,11	170,74	-1,63	24	0	0	70,9	53,2	17,68	0,7	0,7	-
02.04.2024	2,87	163,1	163,27	159,58	161,26	-1,68	24	0	0	69,5	51,5	18,01	0,7	0,7	-
03.04.2024	3,143	155,62	155,59	152,09	153,74	-1,65	24	0	0	71,3	50,7	20,68	0,7	0,7	-
04.04.2024	3,181	162,12	162,09	158,35	160,06	-1,71	24	0	0	71,9	51,8	20,09	0,7	0,7	-
05.04.2024	3,122	169,58	169,58	165,75	167,42	-1,67	24	0	0	71,3	52,4	18,84	0,7	0,7	-
06.04.2024	2,758	144,78	144,93	141,67	143,25	-1,58	24	0	0	69,1	49,6	19,52	0,7	0,7	-
07.04.2024	3,123	169,12	169,03	165,23	166,88	-1,65	24	0	0	71,5	52,6	18,91	0,7	0,7	-
08.04.2024	3,086	172,79	172,77	168,86	170,49	-1,63	24	0	0	71,4	53,1	18,29	0,7	0,7	-
09.04.2024	3,048	170,51	170,47	166,54	168,18	-1,64	24	0	0	72,2	53,9	18,3	0,7	0,7	-
10.04.2024	1,74	93,81	94,12	91,69	92,96	-1,27	24	0	0	71	52	18,99	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,943	56,46	57,03	55,26	56,34	-1,08	24	0	0	68,2	51,2	17,05	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,952	57,94	58,5	56,74	57,75	-1,01	24	0	0	68,4	51,7	16,74	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,967	58,34	58,87	57,14	58,13	-0,99	24	0	0	68,3	51,4	16,91	0,7	0,7	-
14.04.2024	1,025	56,82	57,33	55,62	56,65	-1,03	24	0	0	68	49,5	18,41	0,7	0,7	-
15.04.2024	1,008	55,82	56,34	54,62	55,7	-1,08	24	0	0	67,9	49,4	18,46	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,995	55,99	56,49	54,79	55,83	-1,04	24	0	0	67,9	49,7	18,18	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,668	33,51	34,06	32,8	33,72	-0,92	24	0	0	67,3	46,8	20,48	0,7	0,7	-
18.04.2024	2,318	107,2	107,14	104,87	106,03	-1,16	24	0	0	69,3	47,2	22,11	0,7	0,7	-
19.04.2024	3,153	147,63	147,23	144,34	145,56	-1,22	24	0	0	70,8	49	21,85	0,7	0,7	-
20.04.2024	3,138	147,24	146,81	143,96	145,16	-1,2	24	0	0	70,6	48,8	21,83	0,7	0,7	-
21.04.2024	3,167	147,41	147	144,15	145,41	-1,26	24	0	0	70,3	48,3	22	0,7	0,7	-
22.04.2024	3,081	141,15	140,77	138,02	139,22	-1,2	24	0	0	70,6	48,3	22,37	0,7	0,7	-
23.04.2024	2,163	94,22	94,15	92,14	93,16	-1,02	24	0	0	70,7	47,1	23,56	0,7	0,7	-
Итого:	77,844	4055,33	4057,25	3964,71	4007,94	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,844														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	5003,251	290738,79	284767,86	284025,53	280854,36
23.04.2024	5081,095	294794,12	288825,11	287990,24	284862,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 9:12:05