

#25414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2023	1,061	157,18	158,24	153,95	155,58	-1,63	24	0	0	67,5	60,6	6,89	0,7	0,7	-
24.04.2023	0,988	164,32	165,47	160,87	162,58	-1,71	24	0	0	67,9	61,8	6,14	0,7	0,7	-
25.04.2023	1,03	158,1	159,19	154,89	156,51	-1,62	24	0	0	67,3	60,6	6,65	0,7	0,7	-
26.04.2023	1,027	152,67	153,73	149,55	151,15	-1,6	24	0	0	67,3	60,4	6,87	0,7	0,7	-
27.04.2023	1,03	152,79	153,85	149,66	151,3	-1,64	24	0	0	67,3	60,4	6,9	0,7	0,7	-
28.04.2023	1,048	151,83	152,88	148,73	150,31	-1,58	24	0	0	67,4	60,4	7,06	0,7	0,7	-
29.04.2023	1,035	155,95	157,02	152,75	154,38	-1,63	24	0	0	67,4	60,6	6,79	0,7	0,7	-
30.04.2023	1,033	156,12	157,2	152,93	154,57	-1,64	24	0	0	67,3	60,5	6,75	0,7	0,7	-
01.05.2023	1,051	155,58	156,64	152,39	153,99	-1,6	24	0	0	67,5	60,6	6,91	0,7	0,7	-
02.05.2023	1,035	158,49	159,58	155,23	156,9	-1,67	24	0	0	67,5	60,8	6,67	0,7	0,7	-
03.05.2023	1,054	157,12	158,19	153,92	155,56	-1,64	24	0	0	67,3	60,4	6,85	0,7	0,7	-
04.05.2023	1,033	163,8	164,91	160,44	162,07	-1,63	24	0	0	67,8	61,3	6,44	0,7	0,7	-
05.05.2023	1,043	164,22	165,31	160,84	162,47	-1,63	24	0	0	67,9	61,4	6,5	0,7	0,7	-
06.05.2023	1,036	161,72	162,81	158,4	160,04	-1,64	24	0	0	67,7	61,1	6,55	0,7	0,7	-
07.05.2023	1,036	163,8	164,89	160,42	162,09	-1,67	24	0	0	67,6	61,1	6,45	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,978	166,25	167,39	162,81	164,46	-1,65	24	0	0	67,8	61,8	6,01	0,7	0,7	-
09.05.2023	1,037	169,25	170,35	165,73	167,4	-1,67	24	0	0	68,1	61,9	6,25	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,958	168,84	170	165,31	167	-1,69	24	0	0	67,9	62,1	5,79	0,7	0,7	-
11.05.2023	1,006	169,49	170,61	165,99	167,65	-1,66	24	0	0	67,7	61,6	6,07	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,991	174,9	176,06	171,25	172,93	-1,68	24	0	0	68,1	62,3	5,79	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,91	178,78	180	175	176,72	-1,72	24	0	0	68,5	63,3	5,19	0,7	0,7	-
14.05.2023	1,009	175,43	176,56	171,76	173,42	-1,66	24	0	0	68,2	62,3	5,89	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,94	172,58	173,74	169,03	170,69	-1,66	24	0	0	67,5	62	5,56	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,979	172,79	173,93	169,23	170,88	-1,65	24	0	0	67,9	62,1	5,77	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,983	173,09	174,22	169,49	171,1	-1,61	24	0	0	68,1	62,3	5,8	0,7	0,7	-
18.05.2023	1,023	174,35	175,49	170,75	172,44	-1,69	24	0	0	67,8	61,8	5,99	0,7	0,7	-
19.05.2023	1	173,69	174,85	170,16	171,8	-1,64	24	0	0	67,3	61,4	5,88	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,931	177,5	178,67	173,77	175,43	-1,66	24	0	0	68,3	62,9	5,35	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,978	178,08	179,25	174,34	176,02	-1,68	24	0	0	68,5	62,8	5,61	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,919	180,24	181,44	176,47	178,15	-1,68	24	0	0	68,4	63,1	5,22	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,954	186,1	187,3	182,23	183,91	-1,68	24	0	0	68,3	63,1	5,22	0,7	0,7	-
Итого:	31,136	5165,05	5199,77	5058,29	5109,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,136														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2023	4326,234	253392,21	247338,44	247521,58	243907,56
23.05.2023	4357,37	258557,26	252538,21	252579,87	249017,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 11:43:04