

#25419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,028	171,78	169,3	167,93	167,13	0,8	24	0	0	70,6	52,5	18,04	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,096	170,93	168,48	167,11	166,32	0,79	24	0	0	70,8	52,3	18,55	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	3,02	169,31	166,98	165,5	164,84	0,66	24	0	0	70,8	52,5	18,25	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,017	171,28	169	167,45	166,84	0,61	24	0	0	70,6	52,5	18,05	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	2,989	173,99	171,76	170,14	169,52	0,62	24	0	0	70,6	53	17,58	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	3,051	172,06	169,91	168,13	167,69	0,44	24	0	0	71,3	53,1	18,15	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,401	84,66	83,8	82,96	82,88	0,08	24	0	0	65,8	48,9	16,91	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,008	66,14	65,56	64,71	64,75	-0,04	24	0	0	68,1	52,5	15,58	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,928	64,6	64,05	63,29	63,23	0,06	24	0	0	67,8	53,1	14,67	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,052	63,94	63,34	62,63	62,58	0,05	24	0	0	67,9	51,1	16,81	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,992	66,06	65,48	64,62	64,6	0,02	24	0	0	68,2	52,9	15,34	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,955	66,51	65,92	65,1	65,03	0,07	24	0	0	68,4	53,7	14,69	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,996	64,57	63,98	63,25	63,2	0,05	24	0	0	67,5	51,7	15,79	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,994	67,32	66,71	65,86	65,81	0,05	24	0	0	68,7	53,6	15,11	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,035	65,05	64,43	63,62	63,64	-0,02	24	0	0	68,2	51,9	16,28	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,956	65,65	65,05	64,21	64,21	0	24	0	0	68,5	53,6	14,91	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,048	65,02	64,38	63,63	63,57	0,06	24	0	0	68,4	51,9	16,49	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,947	67,26	66,65	65,84	65,74	0,1	24	0	0	68,6	54,3	14,39	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,924	67,48	66,87	66,08	65,96	0,12	24	0	0	68,3	54,3	14,02	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,895	68,44	67,82	66,99	66,85	0,14	24	0	0	68,8	55,4	13,34	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,857	68,02	67,41	66,58	66,46	0,12	24	0	0	68,4	55,6	12,88	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,898	67,82	67,19	66,38	66,25	0,13	24	0	0	68,2	54,6	13,55	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,972	66,74	66,09	65,37	65,23	0,14	24	0	0	67,9	53	14,88	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,916	67,48	66,82	66,06	65,91	0,15	24	0	0	68,4	54,5	13,87	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,773	67,81	67,23	66,37	66,2	0,17	24	0	0	68,7	57	11,68	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,828	66,58	65,98	65,14	65,03	0,11	24	0	0	68	55,3	12,71	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,947	66,23	65,54	64,81	64,65	0,16	24	0	0	68	53,4	14,61	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,933	64,05	63,39	62,69	62,54	0,15	24	0	0	68,1	53,2	14,91	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,975	67,94	67,2	66,5	66,3	0,2	24	0	0	68,4	53,7	14,66	0,7	0,7	-
23.05.2021	1,062	67,25	66,48	65,81	65,62	0,19	24	0	0	68,3	52,2	16,11	0,7	0,7	-
Итого:	41,493	2641,97	2612,8	2584,76	2578,58	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,493														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2776,832	150987,54	147821,34	147474,97	145860,08
23.05.2021	2818,325	153629,51	150434,14	150059,73	148438,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:26:09