

#25403#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 3430
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00067837
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.04.2022	2,864	169,92	169,98	166,14	167,74	-1,6	24	0	0	70,6	53,3	17,26	0,7	0,7	-
26.04.2022	1,675	96,38	96,66	94,27	95,42	-1,15	24	0	0	70	52,2	17,75	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,99	65,88	66,36	64,5	65,48	-0,98	24	0	0	68,2	52,8	15,34	0,7	0,7	-
28.04.2022	1,025	61,06	61,51	59,83	60,79	-0,96	24	0	0	67,4	50,3	17,16	0,7	0,7	-
29.04.2022	1,04	62,26	62,68	60,97	61,94	-0,97	24	0	0	68	50,9	17,05	0,7	0,7	-
30.04.2022	1,002	63,15	63,59	61,82	62,8	-0,98	24	0	0	68,2	51,9	16,25	0,7	0,7	-
01.05.2022	1,034	62,13	62,55	60,83	61,79	-0,96	24	0	0	67,9	50,9	16,98	0,7	0,7	-
02.05.2022	1,001	61,89	62,33	60,65	61,57	-0,92	24	0	0	67,8	51,3	16,52	0,7	0,7	-
03.05.2022	1,003	60,51	60,93	59,31	60,2	-0,89	24	0	0	67,6	50,6	16,96	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,966	60,12	60,57	58,91	59,82	-0,91	24	0	0	67,3	50,9	16,4	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,979	60,93	61,36	59,72	60,62	-0,9	24	0	0	67,5	51	16,42	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,98	61,54	61,97	60,28	61,19	-0,91	24	0	0	67,9	51,7	16,21	0,7	0,7	-
07.05.2022	1,015	62,24	62,64	60,94	61,85	-0,91	24	0	0	68,4	51,7	16,69	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,995	61,37	61,8	60,1	61,04	-0,94	24	0	0	67,9	51,3	16,6	0,7	0,7	-
09.05.2022	1,04	63,01	63,41	61,69	62,61	-0,92	24	0	0	68,1	51,2	16,91	0,7	0,7	-
10.05.2022	1,157	63,07	63,4	61,77	62,68	-0,91	24	0	0	68,1	49,4	18,74	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,95	63,78	64,21	62,42	63,37	-0,95	24	0	0	68,2	53	15,23	0,7	0,7	-
12.05.2022	1,001	62,09	62,5	60,81	61,74	-0,93	24	0	0	68	51,5	16,46	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,958	61,39	61,82	60,15	61,04	-0,89	24	0	0	67,8	51,9	15,94	0,7	0,7	-
14.05.2022	1,022	61,13	61,53	59,88	60,81	-0,93	24	0	0	67,8	50,7	17,09	0,7	0,7	-
15.05.2022	1,107	61,74	62,09	60,49	61,37	-0,88	24	0	0	67,9	49,6	18,28	0,7	0,7	-
16.05.2022	1,005	61,18	61,59	59,94	60,86	-0,92	24	0	0	67,6	50,8	16,79	0,7	0,7	-
17.05.2022	1,023	62,53	62,94	61,25	62,17	-0,92	24	0	0	68,1	51,4	16,72	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,987	63,62	64,04	62,29	63,23	-0,94	24	0	0	67,8	51,9	15,86	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,988	65,1	65,51	63,75	64,66	-0,91	24	0	0	68,1	52,6	15,53	0,7	0,7	-
20.05.2022	1,034	65,75	66,14	64,36	65,31	-0,95	24	0	0	68,1	52	16,04	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,954	59,66	60,09	58,43	59,4	-0,97	24	0	0	67	50,7	16,31	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,994	59,83	60,25	58,59	59,54	-0,95	24	0	0	67,3	50,3	16,95	0,7	0,7	-
23.05.2022	1,016	60,33	60,72	59,13	60	-0,87	24	0	0	67,3	50,1	17,19	0,7	0,7	-
Итого:	31,805	1943,59	1955,17	1903,22	1931,04	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,805														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
24.04.2022	3575,926	196368,22	190177,9	191806,35	187642,86
23.05.2022	3607,731	198311,81	192133,07	193709,57	189573,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 7:22:03