

#25415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,926	185,63	186,82	181,7	183,39	-1,69	24	0	0	68,6	63,5	5,1	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,857	184,39	184,85	180,52	181,44	-0,92	24	0	0	68,2	63,4	4,74	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,905	123,9	124,82	121,39	122,76	-1,37	24	0	0	67,4	60	7,45	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,87	62,86	63,45	61,65	62,63	-0,98	24	0	0	66,6	52,5	14,11	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,956	63,01	63,55	61,78	62,78	-1	24	0	0	66,8	51,4	15,46	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,925	63,76	64,32	62,5	63,49	-0,99	24	0	0	66,8	52	14,82	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,875	62,78	63,34	61,53	62,54	-1,01	24	0	0	66,4	52,2	14,2	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,879	65,26	65,85	63,96	64,97	-1,01	24	0	0	66,7	52,9	13,72	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,904	65,15	65,73	63,84	64,87	-1,03	24	0	0	67,2	53	14,15	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,895	64,96	65,54	63,68	64,7	-1,02	24	0	0	66,7	52,7	14,05	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,917	66,14	66,71	64,85	65,85	-1	24	0	0	66,6	52,4	14,15	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,929	66,12	66,66	64,82	65,81	-0,99	24	0	0	66,6	52,2	14,33	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,893	65,13	65,68	63,86	64,83	-0,97	24	0	0	66,7	52,7	13,97	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,731	64,91	65,55	63,57	64,61	-1,04	24	0	0	67,1	55,6	11,51	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,823	64,36	64,93	63,1	64,07	-0,97	24	0	0	66,8	53,8	13,03	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,812	62,72	63,3	61,51	62,44	-0,93	24	0	0	66,7	53,5	13,19	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,796	63,63	64,21	62,36	63,35	-0,99	24	0	0	66,9	54,1	12,8	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,856	64,86	65,42	63,6	64,56	-0,96	24	0	0	67	53,5	13,45	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,838	63,54	64,12	62,34	63,28	-0,94	24	0	0	66,8	53,4	13,48	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,97	62,56	63,06	61,36	62,3	-0,94	24	0	0	66,5	50,7	15,8	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,924	62,72	63,23	61,51	62,43	-0,92	24	0	0	66,8	51,7	15,04	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,892	62,6	63,12	61,4	62,31	-0,91	24	0	0	67,1	52,5	14,56	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,872	61,93	62,48	60,73	61,7	-0,97	24	0	0	66,7	52,2	14,41	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,853	61,59	62,12	60,39	61,31	-0,92	24	0	0	66,7	52,6	14,12	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,816	62,36	62,92	61,16	62,1	-0,94	24	0	0	66,6	53,2	13,38	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,865	62,39	62,93	61,19	62,1	-0,91	24	0	0	66,8	52,7	14,18	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,873	61,96	62,47	60,76	61,66	-0,9	24	0	0	66,9	52,5	14,35	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,575	40,69	41,28	39,98	40,84	-0,86	24	0	0	62,4	48	14,45	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,823	60,98	61,54	59,8	60,76	-0,96	24	0	0	66,3	52,6	13,75	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,791	62,09	62,62	60,88	61,78	-0,9	24	0	0	67,1	54,1	12,97	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,817	61,43	61,97	60,24	61,15	-0,91	24	0	0	66,6	53	13,53	0,7	0,7	-
Итого:	26,658	2246,41	2264,59	2201,96	2232,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,658														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	4357,37	258557,26	252538,21	252579,87	249017,06
23.06.2023	4384,028	260803,67	254802,8	254781,83	251249,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:56:08