

#133370#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 17.06.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК
Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград

Заводской номер счётчика 00067837	Показания прибора, Гкал 17.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5963,179	5939,279	23.9

+ довер 29.63672

Подпись исполнителя



#132398#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 17.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

3430

Тип теплосчётчика

BKT-7

Заводской номер

00067837

Номер системы

1

Отчёт сформирован

30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,902	42,91	43,14	42	42,71	-0,71	24	0	0	67,4	45,9	21,54	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,981	42,94	43,14	42,01	42,75	-0,74	24	0	0	67,8	44,4	23,36	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,944	42	42,21	41,08	41,79	-0,71	24	0	0	67,8	44,8	23,02	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,879	42,66	42,91	41,75	42,47	-0,72	24	0	0	67,6	46,4	21,15	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,938	43,49	43,73	42,56	43,3	-0,74	24	0	0	67,6	45,5	22,09	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,846	44,57	44,82	43,61	44,31	-0,7	24	0	0	67,8	48,3	19,45	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,899	44,84	45,05	43,9	44,6	-0,7	24	0	0	67,7	47,2	20,56	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,863	43,4	43,63	42,46	43,14	-0,68	24	0	0	67,5	47,2	20,35	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,98	44,08	44,26	43,12	43,86	-0,74	24	0	0	67,7	44,9	22,78	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,822	45,83	46,07	44,87	45,54	-0,67	24	0	0	67,9	49,6	18,3	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,947	46,66	46,82	45,7	46,31	-0,61	24	0	0	68,1	47,4	20,72	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,885	43,93	44,13	42,97	43,66	-0,69	24	0	0	67,9	47,3	20,62	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,914	45,64	45,82	44,68	45,34	-0,66	24	0	0	68	47,5	20,48	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,929	46,87	47,02	45,91	46,53	-0,62	24	0	0	68	47,8	20,26	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,906	46,38	46,56	45,42	46,04	-0,62	24	0	0	68,2	48,2	19,95	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,906	45,49	45,68	44,53	45,18	-0,65	24	0	0	67,9	47,5	20,39	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,926	45,09	45,27	44,13	44,79	-0,66	24	0	0	67,4	46,4	21,02	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,931	44,91	45,1	43,95	44,66	-0,71	24	0	0	67,8	46,6	21,21	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,892	45,09	45,28	44,13	44,78	-0,65	24	0	0	67,9	47,6	20,3	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,975	44,94	45,1	43,98	44,63	-0,65	24	0	0	67,9	45,7	22,22	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,904	45,36	45,55	44,4	45,06	-0,66	24	0	0	68	47,7	20,37	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,935	45,52	45,67	44,56	45,16	-0,6	24	0	0	68,2	47,2	21,02	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,974	45,19	45,34	44,23	44,87	-0,64	24	0	0	68,3	46,2	22,1	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,942	44,83	45	43,87	44,54	-0,67	24	0	0	68	46,5	21,51	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,939	45,6	45,76	44,64	45,29	-0,65	24	0	0	68	46,9	21,08	0,7	0,7
Итого:	-	22,959	1118,22	1123,06	1094,46	1111,31	-16,85	600	0	-	67,86	46,83	21,03	0,7	0,7

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	5939,279	335079,49	328888,97	327355,42	324464,72
17.06.2025	5963,179	336244,2	330058,67	328495,41	325622,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения