

# #25406#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 3430  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00067837  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,893	57,51	57,91	56,3	57,17	-0,87	24	0	0	67,9	52	15,88	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,835	54,52	54,95	53,37	54,23	-0,86	24	0	0	67,6	51,9	15,69	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,883	54,46	54,87	53,37	54,17	-0,8	24	0	0	67,7	51,1	16,53	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,811	52,19	52,64	51,16	51,98	-0,82	24	0	0	67,1	51,2	15,86	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,794	49,76	50,23	48,79	49,69	-0,9	24	0	0	65	48,7	16,32	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,853	57,25	57,66	56,07	56,9	-0,83	24	0	0	67,7	52,5	15,19	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,849	56,28	56,7	55,1	55,96	-0,86	24	0	0	67,7	52,3	15,47	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,797	55,48	55,92	54,31	55,19	-0,88	24	0	0	67,1	52,4	14,67	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,798	55,43	55,87	54,32	55,17	-0,85	24	0	0	66,8	52,2	14,68	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,852	54,5	54,92	53,37	54,26	-0,89	24	0	0	66,9	51	15,93	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,858	55,14	55,55	53,99	54,86	-0,87	24	0	0	67,2	51,3	15,91	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,85	54,66	55,06	53,54	54,35	-0,81	24	0	0	67,4	51,5	15,88	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,854	54,24	54,65	53,09	53,96	-0,87	24	0	0	67,2	51,1	16,07	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,842	52,61	53,04	51,59	52,42	-0,83	24	0	0	66,3	50	16,33	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,865	51,95	52,36	50,99	51,79	-0,8	24	0	0	66,1	49,1	16,96	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,861	51,37	51,79	50,38	51,22	-0,84	24	0	0	66,2	49,1	17,15	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,854	50,22	50,66	49,26	50,12	-0,86	24	0	0	65,6	48,2	17,34	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,852	51,02	51,44	50,06	50,86	-0,8	24	0	0	65,8	48,9	16,98	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,846	50,5	50,94	49,54	50,39	-0,85	24	0	0	65,5	48,4	17,08	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,824	51,75	52,19	50,78	51,6	-0,82	24	0	0	66,2	50	16,25	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,865	51,69	52,1	50,69	51,51	-0,82	24	0	0	66	48,9	17,08	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,864	49,85	50,28	48,88	49,74	-0,86	24	0	0	65,3	47,6	17,72	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,952	50,02	50,4	49,06	49,85	-0,79	24	0	0	65,6	46,2	19,41	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,877	50,63	51,05	49,65	50,49	-0,84	24	0	0	65,9	48,2	17,67	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,858	49,85	50,28	48,89	49,75	-0,86	24	0	0	65,6	48	17,59	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,862	50,85	51,25	49,87	50,67	-0,8	24	0	0	66,1	48,8	17,31	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,833	55,26	55,69	54,2	55,05	-0,85	24	0	0	66,1	50,7	15,41	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,886	62,45	62,82	61,17	61,99	-0,82	24	0	0	67,1	52,6	14,5	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,82	59,91	60,32	58,71	59,51	-0,8	24	0	0	66,9	52,9	14,01	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,816	57,91	58,32	56,77	57,58	-0,81	24	0	0	66,5	52,1	14,4	0,7	0,7	-
Итого:	25,504	1609,26	1621,86	1577,27	1602,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,504														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	3637,296	200209,33	194042,34	195568,95	191459,26
23.07.2022	3662,8	201818,59	195664,2	197146,22	193061,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2022 7:32:42