

#25413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,802	61	61,53	59,8	60,73	-0,93	24	0	0	66,4	53	13,41	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,846	60,94	61,45	59,74	60,66	-0,92	24	0	0	66,5	52,3	14,18	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,824	61,92	62,44	60,71	61,62	-0,91	24	0	0	67	53,4	13,57	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,798	62,43	62,97	61,22	62,14	-0,92	24	0	0	66,4	53,4	13,05	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,814	62,55	63,08	61,35	62,26	-0,91	24	0	0	66,7	53,5	13,24	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,796	61,81	62,35	60,61	61,52	-0,91	24	0	0	66,6	53,4	13,14	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,821	60,98	61,49	59,78	60,7	-0,92	24	0	0	66,8	53	13,77	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,835	61,5	62,02	60,3	61,2	-0,9	24	0	0	66,7	52,8	13,86	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,829	60,77	61,3	59,57	60,51	-0,94	24	0	0	66,2	52,4	13,87	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,826	60,02	60,54	58,85	59,77	-0,92	24	0	0	65,9	51,9	14,03	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,823	60,55	61,08	59,35	60,27	-0,92	24	0	0	66,6	52,6	13,94	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,865	60,85	61,35	59,65	60,55	-0,9	24	0	0	66,6	52	14,56	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,794	60,89	61,43	59,69	60,61	-0,92	24	0	0	66,3	53	13,33	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,841	61,52	62,04	60,32	61,24	-0,92	24	0	0	66,5	52,6	13,92	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,852	62,09	62,6	60,89	61,78	-0,89	24	0	0	66,7	52,7	14,01	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,864	62,02	62,53	60,82	61,7	-0,88	24	0	0	66,5	52,3	14,2	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,797	62,53	63,07	61,32	62,25	-0,93	24	0	0	66,2	53,2	13,05	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,807	63,23	63,77	62,01	62,92	-0,91	24	0	0	66,5	53,5	13	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,791	63,33	63,87	62,13	63	-0,87	24	0	0	66,5	53,7	12,75	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,843	63,22	63,74	62,02	62,93	-0,91	24	0	0	66,3	52,7	13,6	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,809	63,1	63,63	61,9	62,8	-0,9	24	0	0	66,3	53,2	13,11	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,831	63,4	63,94	62,18	63,11	-0,93	24	0	0	66,6	53,2	13,36	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,817	64,02	64,54	62,78	63,69	-0,91	24	0	0	66,6	53,6	12,98	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,811	63,73	64,26	62,53	63,39	-0,86	24	0	0	66,5	53,5	12,99	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,809	62,82	63,35	61,62	62,53	-0,91	24	0	0	65,9	52,8	13,15	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,821	62,53	63,05	61,33	62,24	-0,91	24	0	0	66,1	52,6	13,42	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,839	62,8	63,32	61,6	62,51	-0,91	24	0	0	66,3	52,7	13,64	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,82	62,99	63,52	61,79	62,71	-0,92	24	0	0	66,4	53,1	13,3	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,887	62,51	63,01	61,31	62,23	-0,92	24	0	0	66,1	51,6	14,46	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,889	62	62,49	60,8	61,7	-0,9	24	0	0	66,1	51,5	14,62	0,7	0,7	-
Итого:	24,801	1864,05	1879,76	1827,97	1855,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,801														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	4384,028	260803,67	254802,8	254781,83	251249,87
23.07.2023	4408,829	262667,72	256682,56	256609,8	253105,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:32:25