

# #29026#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 3430  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00067837  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,832	62,59	63,11	61,39	62,29	-0,9	24	0	0	66,2	52,6	13,58	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,836	63,45	63,95	62,24	63,14	-0,9	24	0	0	66,3	52,8	13,44	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,814	62,74	63,28	61,54	62,44	-0,9	24	0	0	66,3	53	13,22	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,824	61,72	62,25	60,53	61,46	-0,93	24	0	0	65,6	51,9	13,64	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,842	62,2	62,71	61	61,93	-0,93	24	0	0	66	52,2	13,85	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,85	62,64	63,16	61,44	62,36	-0,92	24	0	0	66,2	52,4	13,84	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,864	62,93	63,43	61,73	62,65	-0,92	24	0	0	66,1	52,1	13,99	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,876	61,83	62,32	60,63	61,57	-0,94	24	0	0	66,2	51,7	14,45	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,943	61,48	61,95	60,28	61,2	-0,92	24	0	0	65,6	50	15,64	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,136	16,01	16,8	15,79	16,65	-0,86	24	0	0	53,6	44,4	9,23	0,7	0,7	-
03.08.2023	0	0	0,69	0	0,69	-0,69	24	0	0	24,7	24,2	0,55	0,7	0,7	-
04.08.2023	0	0	0,68	0	0,68	-0,68	24	0	0	23,4	22,9	0,47	0,7	0,7	-
05.08.2023	0	0	0,69	0	0,69	-0,69	24	0	0	22,5	22,1	0,41	0,7	0,7	-
06.08.2023	0	0	0,68	0	0,68	-0,68	24	0	0	22,4	22	0,38	0,7	0,7	-
07.08.2023	0	0	0,69	0	0,69	-0,69	24	0	0	21,8	21,4	0,41	0,7	0,7	-
08.08.2023	0	0	0,68	0	0,68	-0,68	24	0	0	20,4	20	0,37	0,7	0,7	-
09.08.2023	0	0	0,69	0	0,69	-0,69	24	0	0	19,9	19,6	0,33	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	0,68	0	0,68	-0,68	24	0	0	19,6	19,3	0,31	0,7	0,7	-
11.08.2023	0	0	0,69	0	0,69	-0,69	24	0	0	19,4	19,1	0,32	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	0,68	0	0,68	-0,68	24	0	0	19,5	19,1	0,34	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	0,69	0	0,69	-0,69	24	0	0	19,9	19,7	0,25	0,7	0,7	-
14.08.2023	0	0	0,68	0	0,68	-0,68	24	0	0	20	19,6	0,39	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,193	21,86	22,5	21,75	22,47	-0,72	24	0	0	33,5	24,5	9,06	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,853	46,51	47	45,63	46,51	-0,88	24	0	0	65,2	46,5	18,69	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,775	44,42	44,94	43,47	44,43	-0,96	24	0	0	66,5	48,6	17,89	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,822	44,67	45,16	43,72	44,64	-0,92	24	0	0	66,3	47,6	18,78	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,816	44,89	45,35	43,93	44,86	-0,93	24	0	0	66,4	47,8	18,6	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,813	44,87	45,33	43,91	44,82	-0,91	24	0	0	66,5	47,9	18,54	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,807	46,36	46,83	45,4	46,32	-0,92	24	0	0	66,5	48,7	17,76	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,793	47,07	47,54	46,11	46,99	-0,88	24	0	0	66,4	49,3	17,15	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,773	44,79	45,28	43,86	44,77	-0,91	24	0	0	66	48,3	17,62	0,7	0,7	-
Итого:	14,462	963,03	981,11	944,35	969,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,462														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	4408,829	262667,72	256682,56	256609,8	253105,14
23.08.2023	4423,291	263630,75	257663,67	257554,15	254074,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2023 14:56:20