

#25407#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
 Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград  
 Номер абонента 3403  
 Порядковый номер 3430  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00067837  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,844	58,91	59,26	57,74	58,53	-0,79	24	0	0	66,4	51,8	14,6	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,768	58,79	59,17	57,6	58,37	-0,77	24	0	0	66,4	53	13,37	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,848	61,68	62,01	60,44	61,19	-0,75	24	0	0	67,3	53,2	14,03	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,825	61,07	61,42	59,84	60,63	-0,79	24	0	0	67	53,2	13,79	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,841	59,2	59,54	58,02	58,81	-0,79	24	0	0	66,4	51,9	14,49	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,854	60,19	60,54	59,01	59,78	-0,77	24	0	0	66,6	52,1	14,49	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,806	60,23	60,6	59,03	59,82	-0,79	24	0	0	66,6	52,9	13,68	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,881	58,17	58,51	56,99	57,79	-0,8	24	0	0	66,2	50,8	15,42	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,813	57,09	57,47	55,94	56,77	-0,83	24	0	0	65,8	51,2	14,57	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,857	57,34	57,67	56,19	56,96	-0,77	24	0	0	66,2	50,9	15,29	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,885	56,1	56,44	55,02	55,8	-0,78	24	0	0	66	49,9	16,12	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,932	55,41	55,74	54,32	55,12	-0,8	24	0	0	65,9	48,8	17,14	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,875	57,94	58,29	56,8	57,6	-0,8	24	0	0	65,9	50,4	15,41	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,899	59,9	60,24	58,77	59,55	-0,78	24	0	0	64,8	49,4	15,33	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,935	63,81	64,13	62,57	63,36	-0,79	24	0	0	66,3	51,3	14,96	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,914	64,69	65,01	63,39	64,19	-0,8	24	0	0	66,4	52	14,47	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,891	65,41	65,8	64,12	64,96	-0,84	24	0	0	65,9	52	13,93	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,859	65,88	66,29	64,57	65,43	-0,86	24	0	0	66,1	52,8	13,3	0,7	0,7	-
11.09.2022	1	66,23	66,57	64,93	65,78	-0,85	24	0	0	66,3	50,9	15,4	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,915	67,3	67,67	65,92	66,82	-0,9	24	0	0	66,6	52,7	13,94	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,914	65,99	66,37	64,7	65,53	-0,83	24	0	0	66,3	52,2	14,14	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,923	65,19	65,57	63,93	64,78	-0,85	24	0	0	65,8	51,4	14,43	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,96	68,21	68,55	66,85	67,67	-0,82	24	0	0	66,7	52,3	14,42	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,901	67,38	67,78	66,01	66,92	-0,91	24	0	0	66,1	52,5	13,68	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,935	67,73	68,1	66,44	67,23	-0,79	24	0	0	65,9	51,8	14,07	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,988	64,16	64,52	62,88	63,75	-0,87	24	0	0	65,4	49,6	15,75	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,926	63,75	64,13	62,54	63,35	-0,81	24	0	0	65,5	50,7	14,79	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,906	63,96	64,33	62,68	63,55	-0,87	24	0	0	65,8	51,4	14,45	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,905	62,82	63,2	61,62	62,42	-0,8	24	0	0	65,8	51,1	14,69	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,938	65,02	65,37	63,72	64,56	-0,84	24	0	0	66,3	51,6	14,73	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,914	66,11	66,49	64,8	65,63	-0,83	24	0	0	66,1	52	14,08	0,7	0,7	-
Итого:	27,652	1935,66	1946,78	1897,38	1922,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,652														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	3677,066	202828,53	196690,98	198136,24	194075,95
23.09.2022	3704,718	204764,19	198637,76	200033,62	195998,6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.09.2022 7:26:31