

#35863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,817	44,03	44,49	43,08	44,02	-0,94	24	0	0	66	47,1	18,97	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,783	44,22	44,7	43,27	44,22	-0,95	24	0	0	66,3	48,2	18,08	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,801	43,53	44	42,64	43,55	-0,91	24	0	0	65,4	46,6	18,77	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,804	45,03	45,5	44,08	45	-0,92	24	0	0	66	47,8	18,21	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,797	44,73	45,24	43,81	44,76	-0,95	24	0	0	65,3	47,2	18,19	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,752	44,66	45,16	43,73	44,64	-0,91	24	0	0	65,4	48,1	17,27	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,79	44,41	44,92	43,5	44,42	-0,92	24	0	0	65,3	47,1	18,18	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,827	43,98	44,45	43,14	44,02	-0,88	24	0	0	64,9	45,6	19,24	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,826	43,61	44,11	42,78	43,67	-0,89	24	0	0	64,9	45,6	19,36	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,805	44,42	44,9	43,48	44,41	-0,93	24	0	0	65,6	47,1	18,51	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,848	44,06	44,53	43,15	44,07	-0,92	24	0	0	65,5	45,8	19,7	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,866	43,77	44,23	42,88	43,83	-0,95	24	0	0	65,4	45,1	20,29	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,843	44	44,46	43,06	43,99	-0,93	24	0	0	65,8	46,3	19,55	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,815	43,87	44,33	42,93	43,86	-0,93	24	0	0	66,2	47,2	19	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,836	43,26	43,72	42,36	43,29	-0,93	24	0	0	66,1	46,4	19,76	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,792	43,05	43,53	42,17	43,09	-0,92	24	0	0	65,9	47,1	18,8	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,812	43,6	44,07	42,69	43,61	-0,92	24	0	0	66,1	47,2	18,98	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,827	43,69	44,14	42,74	43,67	-0,93	24	0	0	66,5	47,1	19,35	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,783	43,46	43,94	42,54	43,47	-0,93	24	0	0	66,2	47,8	18,4	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,782	43,45	43,93	42,52	43,43	-0,91	24	0	0	66,1	47,7	18,35	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,785	43,44	43,92	42,56	43,48	-0,92	24	0	0	65,9	47,5	18,43	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,777	42,94	43,43	42,07	42,98	-0,91	24	0	0	65,5	47	18,47	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,787	42,56	43,05	41,74	42,61	-0,87	24	0	0	66	47,1	18,88	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,793	42,19	42,7	41,42	42,27	-0,85	24	0	0	65,4	46,2	19,19	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,843	42,5	42,97	41,69	42,58	-0,89	24	0	0	65,8	45,5	20,25	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,789	42,35	42,84	41,52	42,39	-0,87	24	0	0	66,2	47,1	19,06	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,792	41,94	42,42	41,18	41,96	-0,78	24	0	0	66	46,8	19,21	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,809	41,62	42,12	40,86	41,7	-0,84	24	0	0	65,7	45,9	19,83	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,795	42,31	42,8	41,47	42,35	-0,88	24	0	0	65,9	46,8	19,18	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,76	42,47	42,99	41,63	42,52	-0,89	24	0	0	66	47,7	18,32	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,767	42,8	43,29	41,97	42,8	-0,83	24	0	0	66	47,7	18,29	0,7	0,7	-
Итого:	24,903	1345,95	1360,88	1318,66	1346,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,903														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	4423,291	263630,75	257663,67	257554,15	254074,86
23.09.2023	4448,194	264976,7	259024,55	258872,81	255421,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:58:32