

# #95443#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель: Легенды моря, ООО, УК  
 Адрес потребителя: Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград  
 Номер абонента:  
 Порядковый номер: 3430  
 Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
 Заводской номер: 00067837  
 Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,847	49,43	49,76	48,43	49,17	-0,74	24	0	0	68,7	51,2	17,52	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,855	49,21	49,54	48,23	48,96	-0,73	24	0	0	68,7	51	17,72	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,87	49,24	49,57	48,24	48,97	-0,73	24	0	0	68,9	50,8	18,05	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,877	49,37	49,69	48,36	49,1	-0,74	24	0	0	68,9	50,8	18,15	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,835	47,08	47,45	46,14	46,92	-0,78	24	0	0	68	49,8	18,12	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,879	49,32	49,64	48,32	49,05	-0,73	24	0	0	69	50,8	18,2	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,84	49,59	49,92	48,57	49,32	-0,75	24	0	0	69,1	51,8	17,3	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,838	48,83	49,19	47,86	48,6	-0,74	24	0	0	68,6	51	17,5	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,885	48,38	48,7	47,41	48,13	-0,72	24	0	0	68,7	50	18,72	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,848	46,1	46,46	45,14	45,89	-0,75	24	0	0	68,6	49,8	18,81	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,83	44,34	44,7	43,39	44,19	-0,8	24	0	0	68,7	49,6	19,12	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,832	44,79	44,75	43,83	44,22	-0,39	24	0	0	68,9	49,9	19,01	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,801	48,13	48,48	47,1	47,86	-0,76	24	0	0	68,7	51,6	17,05	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,808	46,84	47,18	45,88	46,62	-0,74	24	0	0	68,8	51,2	17,61	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,814	47,01	47,35	46,05	46,78	-0,73	24	0	0	69,3	51,7	17,64	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,827	46,68	47	45,72	46,46	-0,74	24	0	0	68,9	50,8	18,12	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,832	46,37	46,7	45,41	46,14	-0,73	24	0	0	68,6	50,3	18,34	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,793	46,38	46,73	45,42	46,16	-0,74	24	0	0	68,6	51,1	17,49	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,816	46,66	46,99	45,7	46,42	-0,72	24	0	0	68,7	50,8	17,84	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,815	46,72	47,07	45,75	46,5	-0,75	24	0	0	68,6	50,8	17,88	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,834	46,42	46,77	45,46	46,22	-0,76	24	0	0	68,4	50	18,33	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,814	46,26	46,62	45,3	46,06	-0,76	24	0	0	68,2	50,3	17,95	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,875	46,34	46,66	45,38	46,12	-0,74	24	0	0	68,5	49,2	19,32	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,866	45,43	45,76	44,48	45,27	-0,79	24	0	0	68,4	49	19,4	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,833	44,03	44,4	43,1	43,91	-0,81	24	0	0	68	48,7	19,32	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,822	44,89	45,23	43,93	44,7	-0,77	24	0	0	68,4	49,6	18,73	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,847	45,28	45,6	44,32	45,05	-0,73	24	0	0	69	49,8	19,15	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,867	44,95	45,28	43,99	44,77	-0,78	24	0	0	68,6	48,9	19,73	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,879	44,57	44,88	43,61	44,36	-0,75	24	0	0	68,5	48,3	20,17	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,904	44,56	44,88	43,6	44,37	-0,77	24	0	0	68,9	48,2	20,74	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,862	44,97	45,28	44,01	44,78	-0,77	24	0	0	68,9	49,3	19,56	0,7	0,7	-
Итого:	26,145	1448,17	1458,23	1418,13	1441,07	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,145														

Общее время работы системы, ч: 744  
 Период нормальной работы системы, ч: 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	5194,333	301420,84	295492,2	294474,99	291447,77
23.09.2024	5220,478	302869,01	296950,43	295893,12	292888,84

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.09.2024 7:32:08