

#25418#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2021	0,91	67,88	67,42	66,46	66,52	-0,06	24	0	0	67,9	54,2	13,71	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,91	68,69	68,23	67,26	67,28	-0,02	24	0	0	68,1	54,5	13,52	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,884	67,99	67,56	66,55	66,61	-0,06	24	0	0	67,9	54,6	13,29	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,909	68,46	68,02	67,02	67,07	-0,05	24	0	0	68,3	54,7	13,56	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,983	67,47	66,99	66,04	66,08	-0,04	24	0	0	68,2	53,3	14,84	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,875	65,79	65,37	64,42	64,56	-0,14	24	0	0	66,7	53,1	13,59	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,923	67,32	66,87	65,89	65,95	-0,06	24	0	0	68	54	14,02	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,929	68,08	67,64	66,64	66,71	-0,07	24	0	0	68,1	54,2	13,94	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,931	70,05	69,62	68,59	68,65	-0,06	24	0	0	68,4	54,8	13,58	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,88	71,47	71,08	70	70,05	-0,05	24	0	0	68,5	55,9	12,59	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,938	69,64	69,21	68,2	68,24	-0,04	24	0	0	68,4	54,6	13,78	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,92	68,81	68,37	67,37	67,39	-0,02	24	0	0	68,3	54,7	13,65	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,88	68,77	68,37	67,33	67,39	-0,06	24	0	0	68,3	55,3	13,06	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,879	68,19	67,77	66,75	66,82	-0,07	24	0	0	68,1	54,9	13,18	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,901	68,15	67,73	66,71	66,77	-0,06	24	0	0	68,4	54,9	13,49	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,943	66,51	66,05	65,08	65,15	-0,07	24	0	0	68	53,6	14,49	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,897	65,88	65,44	64,49	64,53	-0,04	24	0	0	68,1	54,2	13,89	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,935	65,51	65,07	64,15	64,23	-0,08	24	0	0	67,4	52,8	14,6	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,046	67,49	66,99	66,08	66,15	-0,07	24	0	0	67,9	52	15,86	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,957	66,77	66,34	65,38	65,45	-0,07	24	0	0	67,7	53,1	14,66	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,949	66,96	66,51	65,53	65,63	-0,1	24	0	0	67,7	53,2	14,49	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,946	66,67	66,23	65,26	65,34	-0,08	24	0	0	67,8	53,3	14,49	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,969	65,62	65,17	64,24	64,38	-0,14	24	0	0	67,3	52,2	15,1	0,7	0,7	-
Итого:	21,294	1558,17	1548,05	1525,44	1526,95	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,294														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2021	2877,063	158009,02	154754,55	154347,09	152699,11
23.09.2021	2898,357	159567,19	156302,6	155872,53	154226,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:46:16