

#25417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,981	65,12	64,65	63,74	63,82	-0,08	24	0	0	67,4	52	15,4	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,95	65,95	65,5	64,53	64,67	-0,14	24	0	0	67,7	52,9	14,72	0,7	0,7	-
26.09.2021	1,083	66,16	65,64	64,76	64,83	-0,07	24	0	0	67,8	51,1	16,72	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,942	66,12	65,68	64,74	64,86	-0,12	24	0	0	67,6	53	14,51	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,96	66,81	66,36	65,42	65,51	-0,09	24	0	0	67,9	53,2	14,67	0,7	0,7	-
29.09.2021	1,002	67,41	66,04	65,98	65,2	0,78	24	0	0	68	52,8	15,13	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,947	64,34	63,96	63,03	63,16	-0,13	24	0	0	67,5	52,5	15,02	0,7	0,7	-
Итого:	6,865	461,91	457,83	452,2	452,05	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,865														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2898,357	159567,19	156302,6	155872,53	154226,06
30.09.2021	2905,222	160029,1	156760,43	156324,73	154678,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:23:09