

# #25410#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 3430  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00067837  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,981	65,12	64,65	63,74	63,82	-0,08	24	0	0	67,4	52	15,4	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,95	65,95	65,5	64,53	64,67	-0,14	24	0	0	67,7	52,9	14,72	0,7	0,7	-
26.09.2021	1,083	66,16	65,64	64,76	64,83	-0,07	24	0	0	67,8	51,1	16,72	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,942	66,12	65,68	64,74	64,86	-0,12	24	0	0	67,6	53	14,51	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,96	66,81	66,36	65,42	65,51	-0,09	24	0	0	67,9	53,2	14,67	0,7	0,7	-
29.09.2021	1,002	67,41	66,04	65,98	65,2	0,78	24	0	0	68	52,8	15,13	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,947	64,34	63,96	63,03	63,16	-0,13	24	0	0	67,5	52,5	15,02	0,7	0,7	-
01.10.2021	2,079	140,72	140,52	137,81	138,71	-0,9	24	0	0	67,4	52,3	15,13	0,7	0,7	-
02.10.2021	2,927	189,91	188,77	185,54	186,05	-0,51	24	0	0	71,8	56	15,78	0,7	0,7	-
03.10.2021	2,934	188,22	187,92	184,05	185,29	-1,24	24	0	0	70,5	54,6	15,95	0,7	0,7	-
04.10.2021	2,987	189,33	189,2	185,04	186,51	-1,47	24	0	0	71,3	55,1	16,15	0,7	0,7	-
05.10.2021	2,966	188,1	187,97	183,92	185,35	-1,43	24	0	0	70,7	54,5	16,14	0,7	0,7	-
06.10.2021	2,934	187,75	187,63	183,58	185,04	-1,46	24	0	0	70,5	54,5	15,99	0,7	0,7	-
07.10.2021	2,99	188,22	188,05	183,95	185,4	-1,45	24	0	0	71,3	55,1	16,27	0,7	0,7	-
08.10.2021	3,051	181,87	181,6	177,78	179,15	-1,37	24	0	0	71	53,8	17,18	0,7	0,7	-
09.10.2021	3,09	183,34	183,05	179,16	180,57	-1,41	24	0	0	71,5	54,2	17,24	0,7	0,7	-
10.10.2021	3,104	183,78	183,51	179,58	181,05	-1,47	24	0	0	71,3	54	17,3	0,7	0,7	-
11.10.2021	3,109	182,58	182,28	178,48	179,86	-1,38	24	0	0	71,1	53,7	17,42	0,7	0,7	-
12.10.2021	3,115	183,98	183,7	179,83	181,23	-1,4	24	0	0	71,1	53,8	17,32	0,7	0,7	-
13.10.2021	3,028	177,99	177,69	173,98	175,31	-1,33	24	0	0	71,2	53,8	17,41	0,7	0,7	-
14.10.2021	2,977	173,6	173,29	169,72	171	-1,28	24	0	0	71	53,4	17,55	0,7	0,7	-
15.10.2021	3,003	180,83	180,6	176,73	178,12	-1,39	24	0	0	71,2	54,1	17,02	0,7	0,7	-
16.10.2021	3,085	179,24	178,92	175,2	176,51	-1,31	24	0	0	71,3	53,7	17,62	0,7	0,7	-
17.10.2021	3,098	181,45	181,17	177,36	178,76	-1,4	24	0	0	71,1	53,6	17,48	0,7	0,7	-
18.10.2021	3,011	174,69	174,4	170,76	172,12	-1,36	24	0	0	70,9	53,3	17,64	0,7	0,7	-
19.10.2021	3,043	177,96	177,67	173,9	175,26	-1,36	24	0	0	71,3	53,8	17,52	0,7	0,7	-
20.10.2021	3,039	187,96	187,79	183,71	185,17	-1,46	24	0	0	71,3	54,7	16,56	0,7	0,7	-
21.10.2021	2,835	182,99	182,95	179,07	180,53	-1,46	24	0	0	69,1	53,2	15,85	0,7	0,7	-
22.10.2021	2,953	181,39	181,22	177,39	178,82	-1,43	24	0	0	70,1	53,4	16,67	0,7	0,7	-
23.10.2021	3,048	180,47	180,22	176,43	177,83	-1,4	24	0	0	70,9	53,6	17,28	0,7	0,7	-
Итого:	75,271	4628,28	4617,95	4525,17	4555,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,271														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2898,357	159567,19	156302,6	155872,53	154226,06
23.10.2021	2973,628	164195,47	160920,55	160397,7	158781,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2021 7:15:07