

#25412#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	3,125	178,59	178,25	174,55	175,9	-1,35	24	0	0	71,3	53,4	17,92	0,7	0,7	-
25.10.2021	3,073	178,7	178,42	174,64	176,04	-1,4	24	0	0	71,3	53,7	17,62	0,7	0,7	-
26.10.2021	3,103	182,65	182,37	178,49	179,89	-1,4	24	0	0	71,5	54,1	17,4	0,7	0,7	-
27.10.2021	3,076	185,49	185,28	181,28	182,77	-1,49	24	0	0	71,2	54,2	16,98	0,7	0,7	-
28.10.2021	3,095	186,8	186,58	182,55	184,02	-1,47	24	0	0	71,4	54,5	16,97	0,7	0,7	-
29.10.2021	3,037	186,7	186,52	182,46	183,93	-1,47	24	0	0	71,4	54,8	16,66	0,7	0,7	-
30.10.2021	3,087	187,1	186,91	182,84	184,35	-1,51	24	0	0	71,3	54,4	16,89	0,7	0,7	-
31.10.2021	3,017	188,22	188,07	183,92	185,44	-1,52	24	0	0	71,2	54,8	16,42	0,7	0,7	-
01.11.2021	3,012	184,98	184,82	180,79	182,27	-1,48	24	0	0	71,2	54,5	16,66	0,7	0,7	-
02.11.2021	3,014	180,33	180,13	176,29	177,7	-1,41	24	0	0	70,7	53,6	17,11	0,7	0,7	-
03.11.2021	3,027	183,94	183,77	179,8	181,29	-1,49	24	0	0	70,9	54	16,85	0,7	0,7	-
04.11.2021	3,045	181,18	180,97	177,12	178,57	-1,45	24	0	0	70,8	53,6	17,21	0,7	0,7	-
05.11.2021	3,085	184,43	184,23	180,23	181,72	-1,49	24	0	0	71,3	54,2	17,12	0,7	0,7	-
06.11.2021	3,084	185,65	185,46	181,47	182,97	-1,5	24	0	0	71	54	17,01	0,7	0,7	-
07.11.2021	3,177	182,7	182,44	178,62	180,03	-1,41	24	0	0	70,8	53	17,81	0,7	0,7	-
08.11.2021	3,04	181,27	181,08	177,18	178,62	-1,44	24	0	0	71,1	53,9	17,17	0,7	0,7	-
09.11.2021	3,107	174,92	174,62	170,97	172,34	-1,37	24	0	0	71,3	53,1	18,19	0,7	0,7	-
10.11.2021	3,158	185,09	184,87	180,88	182,37	-1,49	24	0	0	71,4	53,9	17,47	0,7	0,7	6
11.11.2021	3,112	183,19	182,99	179,09	180,57	-1,48	24	0	0	70,8	53,4	17,41	0,7	0,7	-
12.11.2021	3,032	183,64	183,51	179,51	181,01	-1,5	24	0	0	70,8	53,9	16,89	0,7	0,7	-
13.11.2021	3,169	182,2	181,97	178,1	179,55	-1,45	24	0	0	71,2	53,4	17,8	0,7	0,7	-
14.11.2021	3,21	183,51	183,28	179,41	180,89	-1,48	24	0	0	70,9	53	17,9	0,7	0,7	-
15.11.2021	3,069	180,17	179,98	176,15	177,58	-1,43	24	0	0	70,8	53,4	17,45	0,7	0,7	-
16.11.2021	3,014	177,5	177,34	173,58	175	-1,42	24	0	0	70,3	52,9	17,39	0,7	0,7	-
17.11.2021	3,109	181,5	181,33	177,43	178,93	-1,5	24	0	0	71,1	53,6	17,52	0,7	0,7	-
18.11.2021	3,092	177,62	177,41	173,61	175,08	-1,47	24	0	0	71	53,2	17,82	0,7	0,7	5
19.11.2021	2,958	179,26	179,17	175,31	176,8	-1,49	24	0	0	70,2	53,3	16,87	0,7	0,7	-
20.11.2021	3,013	178,2	178,07	174,22	175,74	-1,52	24	0	0	70,6	53,3	17,3	0,7	0,7	9
21.11.2021	3,104	177,45	177,24	173,5	174,92	-1,42	24	0	0	70,9	53	17,91	0,7	0,7	6
22.11.2021	3,038	172,83	172,62	168,94	170,37	-1,43	24	0	0	70,8	52,8	18	0,7	0,7	-
23.11.2021	3,132	175,3	175,06	171,36	172,77	-1,41	24	0	0	71,2	52,9	18,3	0,7	0,7	-
Итого:	95,414	5631,11	5624,76	5504,29	5549,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,414														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	2973,628	164195,47	160920,55	160397,7	158781,75
23.11.2021	3069,042	169826,58	166545,31	165901,99	164331,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:24:30