

#50096#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 14-22, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3430
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	3,116	158,17	157,72	154,54	155,78	-1,24	24	0	0	71,7	51,6	20,17	0,7	0,7	-
25.10.2023	2,987	156,72	156,39	153,21	154,46	-1,25	24	0	0	70,9	51,4	19,52	0,7	0,7	-
26.10.2023	3,02	154,98	154,64	151,51	152,76	-1,25	24	0	0	71	51	19,96	0,7	0,7	-
27.10.2023	3,09	152,97	152,57	149,48	150,73	-1,25	24	0	0	71,5	50,9	20,68	0,7	0,7	-
28.10.2023	3,158	151,75	151,31	148,32	149,55	-1,23	24	0	0	71,6	50,3	21,31	0,7	0,7	-
29.10.2023	3,116	148,94	148,53	145,57	146,77	-1,2	24	0	0	71,5	50,1	21,42	0,7	0,7	-
30.10.2023	3,078	158,9	158,53	155,31	156,57	-1,26	24	0	0	71,2	51,4	19,82	0,7	0,7	-
31.10.2023	3,065	158,95	158,53	155,35	156,52	-1,17	24	0	0	71,6	51,9	19,75	0,7	0,7	-
01.11.2023	3,07	154,81	154,39	151,28	152,5	-1,22	24	0	0	71,3	51	20,32	0,7	0,7	-
02.11.2023	3,065	153,38	152,95	149,89	151,09	-1,2	24	0	0	71,7	51,2	20,46	0,7	0,7	-
03.11.2023	3,009	156,11	155,74	152,53	153,8	-1,27	24	0	0	71,4	51,7	19,72	0,7	0,7	-
04.11.2023	3,013	155,26	154,91	151,76	153,03	-1,27	24	0	0	70,8	51	19,88	0,7	0,7	-
05.11.2023	3,063	154,14	153,74	150,59	151,87	-1,28	24	0	0	71,6	51,2	20,35	0,7	0,7	-
06.11.2023	3,087	155,28	154,88	151,73	153	-1,27	24	0	0	71,4	51,1	20,37	0,7	0,7	-
07.11.2023	3,015	154,58	154,21	151,05	152,31	-1,26	24	0	0	71,3	51,3	19,98	0,7	0,7	-
08.11.2023	3,036	155,03	154,69	151,49	152,8	-1,31	24	0	0	71,2	51,1	20,06	0,7	0,7	-
09.11.2023	3,044	153	152,64	149,51	150,83	-1,32	24	0	0	71,4	51,1	20,37	0,7	0,7	-
10.11.2023	3,037	153,04	152,69	149,5	150,82	-1,32	24	0	0	71,7	51,4	20,33	0,7	0,7	-
11.11.2023	3,039	153,1	152,75	149,59	150,86	-1,27	24	0	0	71,5	51,2	20,31	0,7	0,7	-
12.11.2023	3,133	154,99	154,66	151,46	152,81	-1,35	24	0	0	71,2	50,5	20,69	0,7	0,7	-
13.11.2023	3,099	151,7	151,38	148,25	149,57	-1,32	24	0	0	71,7	50,7	20,92	0,7	0,7	-
14.11.2023	3,055	151,92	151,64	148,51	149,84	-1,33	24	0	0	71,2	50,6	20,58	0,7	0,7	-
15.11.2023	3,133	154,36	154,11	150,89	152,32	-1,43	24	0	0	70,8	50	20,81	0,7	0,7	-
16.11.2023	3,149	155,13	154,88	151,55	152,99	-1,44	24	0	0	72	51,2	20,81	0,7	0,7	-
17.11.2023	3,359	158,16	157,82	154,3	155,79	-1,49	24	0	0	74,2	52,4	21,79	0,7	0,7	-
18.11.2023	3,433	156,92	156,48	153,05	154,48	-1,43	24	0	0	75	52,5	22,44	0,7	0,7	-
19.11.2023	3,493	159,21	158,84	155,21	156,78	-1,57	24	0	0	75,3	52,8	22,5	0,7	0,7	-
20.11.2023	3,426	159,91	159,62	155,89	157,53	-1,64	24	0	0	75	53	21,99	0,7	0,7	-
21.11.2023	3,597	156,9	156,48	152,74	154,35	-1,61	24	0	0	77,5	53,9	23,54	0,7	0,7	-
22.11.2023	3,638	159,43	159,04	155,23	156,88	-1,65	24	0	0	77,3	53,9	23,42	0,7	0,7	-
23.11.2023	3,233	159,46	159,45	155,75	157,48	-1,73	24	0	0	72,2	51,4	20,77	0,7	0,7	-
Итого:	97,856	4817,2	4806,21	4705,04	4746,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,856														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	4497,365	267467,02	261519,63	261310,94	257889,44
23.11.2023	4595,221	272284,22	266325,84	266015,98	262636,31

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:22:42