

#132033#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 19.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Азовская 3, г.Калининград (общежитие Политехникум)
3770

Заводской номер счётчика 14015798	Показания прибора, ГДж 19.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6042,642	5942,516	100.126	23.915

Подпись исполнителя



#132032#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 19.06.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 14015798
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	4,195	0	26,356	0	0	25,756	0	0	24	0	70,8	35,6	0,41	0,29
22.05.2025	-	3,562	0	24,731	0	0	24,174	0	0	24	0	71	35,5	0,41	0,29
23.05.2025	-	4,119	0	28,37	0	0	27,729	0	0	24	0	70,7	35,6	0,41	0,29
24.05.2025	-	3,938	0	27,4	0	0	26,784	0	0	24	0	71	36	0,41	0,29
25.05.2025	-	3,629	0	25,354	0	0	24,78	0	0	24	0	70,7	35,5	0,41	0,29
26.05.2025	-	3,845	0	26,664	0	0	26,065	0	0	24	0	70,8	35,7	0,41	0,29
27.05.2025	-	3,819	0	26,555	0	0	25,958	0	0	24	0	70,7	35,5	0,43	0,29
28.05.2025	-	3,919	0	27,23	0	0	26,62	0	0	24	0	71,2	36,2	0,44	0,29
29.05.2025	-	3,405	0	23,809	0	0	23,268	0	0	24	0	71,4	35,5	0,44	0,29
30.05.2025	-	3,85	0	26,221	0	0	25,623	0	0	24	0	71,2	35,3	0,45	0,29
31.05.2025	-	3,889	0	26,415	0	0	25,815	0	0	24	0	68,6	36,8	0,44	0,29
01.06.2025	-	3,653	0	28,052	0	0	27,456	0	0	24	0	70,6	36	0,45	0,29
02.06.2025	-	3,659	0	25,845	0	0	25,267	0	0	24	0	70,7	36,3	0,45	0,29
03.06.2025	-	3,547	0	25,212	0	0	24,647	0	0	24	0	70,3	36,2	0,45	0,29
04.06.2025	-	3,611	0	25,854	0	0	25,28	0	0	24	0	70,4	36,1	0,45	0,29
05.06.2025	-	3,693	0	26,225	0	0	25,642	0	0	24	0	70,7	36,4	0,45	0,29
06.06.2025	-	3,455	0	24,596	0	0	24,044	0	0	24	0	70,5	36,9	0,45	0,29
07.06.2025	-	3,262	0	23,666	0	0	23,138	0	0	24	0	70,5	36,9	0,45	0,29
08.06.2025	-	3,16	0	22,962	0	0	22,45	0	0	24	0	70	37,7	0,45	0,29
09.06.2025	-	2,872	0	21,656	0	0	21,179	0	0	24	0	70	38,5	0,45	0,29
10.06.2025	-	2,594	0	20,091	0	0	19,649	0	0	24	0	69,9	37,6	0,45	0,29
11.06.2025	-	2,917	0	22,065	0	0	21,579	0	0	24	0	69,7	38	0,45	0,29
12.06.2025	-	2,721	0	20,959	0	0	20,5	0	0	24	0	69,9	38	0,45	0,29
13.06.2025	-	2,74	0	20,966	0	0	20,505	0	0	24	0	70,2	38,1	0,45	0,3
14.06.2025	-	2,662	0	20,259	0	0	19,812	0	0	24	0	69,8	38,5	0,46	0,3
15.06.2025	-	2,561	0	19,907	0	0	19,472	0	0	24	0	69,9	37,6	0,45	0,3
16.06.2025	-	2,887	0	21,831	0	0	21,352	0	0	24	0	69,6	38,5	0,46	0,3
17.06.2025	-	2,569	0	20,195	0	0	19,755	0	0	24	0	69,9	38,5	0,46	0,3
18.06.2025	-	2,587	0	20,081	0	0	19,64	0	0	24	0	69,8	37,9	0,45	0,3
19.06.2025	-	2,806	0	21,49	0	0	21,02	0	0	24	0	67,2	39,1	0,45	0,3
Итого:	-	100,126	0	721,017	0	0	704,959	0	0	720	0	70,26	36,87	0,44	0,29

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	5942,516	47452,589	0	1,884	46306,128	0	1,823	19624	45
19.06.2025	6042,642	48173,609	0	1,884	47011,089	0	1,823	20344	45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения