

#126817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Машиностроительная 30-36, Калининград
4089
4843
ТЭМ-104
1552485
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,319	104,795	104,855	102,182	103,498	24	24	0	0	75,4	52,8	9	5,1	5,5
25.03.2025	2,226	103,24	103,299	100,664	101,936	24	24	0	0	75,4	53,3	9	5,1	4,4
26.03.2025	2,178	98,135	98,238	95,686	96,969	24	24	0	0	75,4	52,7	9	5,1	6,9
27.03.2025	2,26	101,771	101,861	99,225	100,545	24	24	0	0	75,5	52,8	9	5,1	5,7
28.03.2025	2,062	92,223	92,199	89,906	91,004	24	24	0	0	75,6	52,8	9	5,1	8,9
29.03.2025	1,956	88,607	88,6	86,396	87,449	24	24	0	0	75,4	52,8	9	5,1	9,9
30.03.2025	2,149	96,117	96,158	93,721	94,928	24	24	0	0	75,3	52,5	9	5,1	6,8
31.03.2025	2,177	98,197	98,197	95,742	96,926	24	24	0	0	75,4	52,7	9	5,1	5,9
01.04.2025	2,326	104,756	104,795	102,148	103,449	24	24	0	0	75,3	52,6	9	5,1	-
02.04.2025	2,084	95,662	95,666	93,283	94,418	24	24	0	0	75,2	52,9	9	5,1	-
03.04.2025	1,924	89,504	89,523	87,285	88,348	24	24	0	0	75,1	53,2	9	5,1	-
04.04.2025	1,992	93,623	93,615	91,299	92,377	24	24	0	0	75,1	53,4	9	5,1	-
05.04.2025	2,58	124,447	124,461	121,338	122,762	24	24	0	0	75,4	54,2	9	5,1	-
06.04.2025	2,933	142,924	142,92	139,34	140,941	24	24	0	0	75,6	54,6	9	5,1	-
07.04.2025	2,566	124,842	124,857	121,713	123,135	24	24	0	0	75,5	54,5	9	5,1	-
08.04.2025	2,497	116,125	116,115	113,227	114,576	24	24	0	0	75,4	53,4	9	5,1	-
09.04.2025	2,43	113,906	113,855	111,061	112,336	24	24	0	0	75,4	53,6	9	5,1	-
10.04.2025	2,593	125,66	125,771	122,559	124,08	24	24	0	0	74,9	53,8	9	5,1	-
11.04.2025	2,289	118,215	118,465	115,395	116,877	24	24	0	0	73,5	53,7	9	5,1	-
12.04.2025	2,178	113,154	113,326	110,451	111,795	24	24	0	0	73,6	53,9	9	5,1	-
13.04.2025	1,894	99,48	99,701	97,105	98,346	24	24	0	0	73,5	54,1	9	5,1	-
14.04.2025	1,529	85,922	86,223	83,875	84,998	24	24	0	0	73,4	55,3	9	5,1	-
15.04.2025	1,363	82,775	83,137	80,828	81,92	24	24	0	0	73	56,2	9	5,1	-
16.04.2025	1,652	92,697	92,893	90,518	91,598	24	24	0	0	72,9	54,8	9	5,1	-
17.04.2025	1,118	76,586	77,027	74,809	75,85	24	24	0	0	72,3	57,5	9	5,1	-
18.04.2025	0,697	66,002	66,627	64,494	65,484	24	24	0	0	71,8	61	9	5,1	-
19.04.2025	0,747	69,152	69,836	67,57	68,648	24	24	0	0	71,8	60,8	9	5,1	-
20.04.2025	0,735	70,359	71,016	68,744	69,789	24	24	0	0	71,9	61,3	9	5,1	-
21.04.2025	0,724	71,166	71,803	69,533	70,553	24	24	0	0	71,9	61,6	9	5,1	-
22.04.2025	0,761	74,568	75,252	72,865	73,949	24	24	0	0	71,7	61,4	9	5,1	-
23.04.2025	0,731	70,871	71,459	69,246	70,219	24	24	0	0	71,9	61,5	9	5,1	-
Итого:	57,67	3005,481	3011,75	2932,208	2969,703	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,67													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	453,931	18783,426	18707,684	18306,811	18478,066	5364,15	0
23.04.2025	511,603	21788,91	21719,436	21239,018	21447,768	6108,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:22:24