

#25387#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 30-36, Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 4843
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552485
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,242	76,377	76,98	74,537	76,293	24	24	0	0	73,9	43,9	9	5,1	4
25.04.2021	2,261	76,9	77,518	75,045	76,828	24	24	0	0	74	43,9	9	5,1	3,7
26.04.2021	2,385	81,697	82,309	79,713	81,561	24	24	0	0	74,3	44,4	9	5,1	2,9
27.04.2021	2,29	77,631	78,184	75,752	77,486	24	24	0	0	74,1	43,9	9	5,1	4,1
28.04.2021	1,978	67,969	68,535	66,336	67,92	24	24	0	0	73,8	44,1	9	5,1	6,7
29.04.2021	1,718	57,598	58,125	56,225	57,631	24	24	0	0	73,4	43	9	5,1	9,3
30.04.2021	1,376	47,268	47,791	46,148	47,373	24	24	0	0	73,2	43,4	9	5,1	7
01.05.2021	0,832	32,473	33,006	31,725	32,68	24	24	0	0	72	45,9	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,813	37,207	37,854	36,389	37,445	24	24	0	0	70,3	48,1	9	5,1	6,2
03.05.2021	0,878	59,488	60,65	58,332	59,92	24	24	0	0	65,6	50,6	9	5,1	5,8
04.05.2021	0,86	35,203	35,795	34,402	35,43	24	24	0	0	71,6	46,6	9	5,1	9,6
05.05.2021	0,828	33,746	34,324	32,975	33,971	24	24	0	0	71,8	46,8	9	5,1	10,4
06.05.2021	0,845	33,725	34,289	32,947	33,941	24	24	0	0	72	46,5	9	5,1	6,9
07.05.2021	0,869	34,158	34,723	33,371	34,377	24	24	0	0	72,1	46,1	9	5,1	6,9
08.05.2021	0,839	33,744	34,305	32,971	33,955	24	24	0	0	72	46,6	9	5,1	6,3
09.05.2021	0,849	33,805	34,352	33,027	34,006	24	24	0	0	72	46,4	9	5,1	11,1
10.05.2021	0,829	33,293	33,852	32,531	33,51	24	24	0	0	71,8	46,4	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,786	31,924	32,477	31,195	32,146	24	24	0	0	71,7	46,6	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,776	31,494	32,072	30,773	31,746	24	24	0	0	71,7	46,6	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,737	30,725	31,326	30,027	31	24	24	0	0	71,6	47,1	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,728	30,973	31,557	30,264	31,217	24	24	0	0	71,8	47,8	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,761	31,85	32,412	31,123	32,072	24	24	0	0	71,6	47,3	9	5,1	10
16.05.2021	0,786	32,303	32,859	31,566	32,521	24	24	0	0	71,7	46,9	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,744	31,576	32,16	30,854	31,816	24	24	0	0	71,8	47,8	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,723	31,639	32,244	30,92	31,891	24	24	0	0	71,6	48,3	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,735	31,818	32,418	31,092	32,066	24	24	0	0	71,7	48,1	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,737	31,994	32,576	31,264	32,221	24	24	0	0	71,7	48,2	9	5,1	-
21.05.2021	0,764	32,375	32,969	31,635	32,615	24	24	0	0	71,8	47,8	9	5,1	14
22.05.2021	0,714	31,857	32,461	31,133	32,102	24	24	0	0	71,6	48,7	9	5,1	-
23.05.2021	0,781	32,594	33,199	31,848	32,852	24	24	0	0	71,8	47,3	9	5,1	-
Итого:	32,464	1265,404	1283,322	1236,12	1270,592	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,464													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	623,391	22717,225	22876,625	22143,164	22633,129	8000,14	0
23.05.2021	655,857	23982,627	24159,945	23379,283	23903,721	8720,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 13:00:17