

#134130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Машиностроительная 30-36, Калининград
4089
4843
ТЭМ-104
1552485
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,764	99,629	100,805	97,309	98,881	24	24	0	0	72,5	64,7	9	5,1	-
25.05.2025	0,739	96,742	97,857	94,488	95,984	24	24	0	0	72,6	64,8	9	5,1	-
26.05.2025	0,717	95,104	96,102	92,895	94,264	24	24	0	0	72,4	64,8	9	5,1	-
27.05.2025	0,676	88,924	89,846	86,854	88,125	24	24	0	0	72,5	64,8	9	5,1	-
28.05.2025	0,767	98,252	99,287	95,939	97,375	24	24	0	0	72,9	65	9	5,1	-
29.05.2025	0,684	90,809	91,789	88,697	90,033	24	24	0	0	72,5	64,8	9	5,1	-
30.05.2025	0,664	88,348	89,254	86,291	87,539	24	24	0	0	72,5	64,9	9	5,1	-
31.05.2025	0,69	92,465	93,398	90,314	91,609	24	24	0	0	72,4	64,9	9	5,1	-
01.06.2025	0,724	96,32	97,262	94,076	95,391	24	24	0	0	72,6	65	9	5,1	-
02.06.2025	0,684	89,598	90,443	87,496	88,701	24	24	0	0	72,8	65	9	5,1	-
03.06.2025	0,692	93,207	94,105	91,045	92,305	24	24	0	0	72,4	64,8	9	5,1	-
04.06.2025	0,219	32,129	32,434	31,406	31,82	24	24	0	0	71,1	64,4	9	5,1	-
05.06.2025	0	0	0	0,002	0	24	24	0	0	32,6	23,9	9	5,1	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,1	20,4	9	5,1	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,7	20,7	9	5,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,1	20,4	9	5,1	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,5	20	9	5,1	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	19,3	9	5,1	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,8	19,5	9	5,1	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,7	19,2	9	5,1	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,9	20	9	5,1	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,8	20	9	5,1	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,3	9	5,1	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,7	19,3	9	5,1	-
17.06.2025	0,39	62,773	63,311	61,574	62,305	24	24	0	0	63,8	57,6	9	5,1	-
18.06.2025	0,708	97,891	98,898	95,629	97,002	24	24	0	0	72,2	64,9	9	5,1	-
19.06.2025	0,66	90,27	91,188	88,172	89,43	24	24	0	0	72,4	65	9	5,1	-
20.06.2025	0,661	89,121	90,164	87,047	88,434	24	24	0	0	72,5	65	9	5,1	-
21.06.2025	0,659	90,822	91,877	88,719	90,111	24	24	0	0	72,3	64,9	9	5,1	-
22.06.2025	0,674	91,617	92,658	89,488	90,875	24	24	0	0	72,4	65	9	5,1	-
23.06.2025	0,649	88,779	89,723	86,723	88	24	24	0	0	72,4	65	9	5,1	-
Итого:	12,421	1672,8	1690,401	1634,164	1658,184	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,421													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	534,679	24425,236	24385,523	23814,459	24064,988	6828,14	0
23.06.2025	547,1	26098,035	26075,924	25448,623	25723,172	7572,14	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:24:08