

#25385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 30-36, Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 4843
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552485
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,521	25,613	26,172	25,051	25,873	24	24	0	0	70,2	49,5	9	5,1	-
25.07.2021	0,518	25,502	26,082	24,941	25,783	24	24	0	0	70,1	49,5	9	5,1	-
26.07.2021	0,503	25,549	26,137	24,992	25,834	24	24	0	0	69,9	49,9	9	5,1	-
27.07.2021	0,498	24,975	25,566	24,43	25,27	24	24	0	0	70,1	49,8	9	5,1	-
28.07.2021	0,499	25,266	25,885	24,713	25,584	24	24	0	0	70	49,9	9	5,1	-
29.07.2021	0,474	24,373	24,988	23,834	24,689	24	24	0	0	70,4	50,6	9	5,1	-
30.07.2021	0,496	25,684	26,291	25,127	25,982	24	24	0	0	69,8	50,1	9	5,1	-
31.07.2021	0,5	25,637	26,252	25,076	25,941	24	24	0	0	70,1	50,3	9	5,1	-
01.08.2021	0,532	25,852	26,443	25,285	26,146	24	24	0	0	70,2	49,2	9	5,1	-
02.08.2021	0,523	25,912	26,477	25,344	26,17	24	24	0	0	70,2	49,7	9	5,1	-
03.08.2021	0,534	26,557	27,117	25,975	26,805	24	24	0	0	70,1	49,6	9	5,1	-
04.08.2021	0,553	26,736	27,289	26,146	26,98	24	24	0	0	70,3	49,2	9	5,1	-
05.08.2021	0,549	26,838	27,414	26,25	27,102	24	24	0	0	70,2	49,4	9	5,1	-
06.08.2021	0,561	28,051	28,621	27,439	28,293	24	24	0	0	69,9	49,6	9	5,1	-
07.08.2021	0,579	28,609	29,186	27,986	28,854	24	24	0	0	70	49,4	9	5,1	-
08.08.2021	0,592	28,346	28,912	27,725	28,59	24	24	0	0	70,1	48,8	9	5,1	-
09.08.2021	0,566	27,771	28,342	27,162	28,018	24	24	0	0	70,2	49,4	9	5,1	-
10.08.2021	0,56	28,117	28,697	27,502	28,365	24	24	0	0	70,1	49,8	9	5,1	-
11.08.2021	0,585	28,775	29,314	28,146	28,982	24	24	0	0	70	49,3	9	5,1	-
12.08.2021	0,56	28,066	28,619	27,449	28,285	24	24	0	0	70,3	50	9	5,1	-
13.08.2021	0,582	28,186	28,732	27,57	28,408	24	24	0	0	70,1	49,1	9	5,1	-
14.08.2021	0,586	28,1	28,662	27,484	28,344	24	24	0	0	70,1	48,9	9	5,1	-
15.08.2021	0,576	27,916	28,475	27,305	28,15	24	24	0	0	70,2	49,2	9	5,1	-
16.08.2021	0,589	27,84	28,4	27,229	28,088	24	24	0	0	70,2	48,6	9	5,1	-
17.08.2021	0,581	28,383	28,963	27,762	28,635	24	24	0	0	70,1	49,3	9	5,1	-
18.08.2021	0,596	29,09	29,654	28,455	29,32	24	24	0	0	70	49,2	9	5,1	-
19.08.2021	0,582	29,311	29,887	28,67	29,537	24	24	0	0	70,1	49,9	9	5,1	-
20.08.2021	0,613	30,943	31,527	30,275	31,17	24	24	0	0	69,5	49,3	9	5,1	-
21.08.2021	0,635	30,078	30,652	29,422	30,314	24	24	0	0	70	48,5	9	5,1	-
22.08.2021	0,627	29,264	29,824	28,617	29,496	24	24	0	0	70,4	48,6	9	5,1	-
23.08.2021	0,624	30,314	30,883	29,652	30,535	24	24	0	0	70	49	9	5,1	-
Итого:	17,294	851,654	869,463	833,014	859,543	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,294													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	686,211	25456,135	25665,75	24820,773	25392,746	10179,93	0
23.08.2021	703,504	26307,787	26535,215	25653,789	26252,291	10923,92	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 19:10:59