

#25390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 30-36, Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 4843
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552485
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,621	29,793	30,35	29,139	30,01	24	24	0	0	70,2	48,9	9	5,1	-
25.08.2021	0,621	29,947	30,502	29,291	30,158	24	24	0	0	70,2	49,1	9	5,1	-
26.08.2021	0,635	31,227	31,797	30,541	31,432	24	24	0	0	70,2	49,5	9	5,1	-
27.08.2021	0,655	31,668	32,256	30,975	31,893	24	24	0	0	70,1	49,1	9	5,1	-
28.08.2021	0,647	30,859	31,418	30,182	31,066	24	24	0	0	70,2	48,9	9	5,1	-
29.08.2021	0,667	33,584	34,227	32,865	33,842	24	24	0	0	69,3	49,1	9	5,1	-
30.08.2021	0,645	31,965	32,557	31,27	32,188	24	24	0	0	69,8	49,2	9	5,1	-
31.08.2021	0,655	31,09	31,654	30,41	31,303	24	24	0	0	70,2	48,7	9	5,1	-
01.09.2021	0,657	31,627	32,219	30,934	31,859	24	24	0	0	70,1	48,9	9	5,1	-
02.09.2021	0,662	31,805	32,414	31,109	32,051	24	24	0	0	70,1	48,9	9	5,1	-
03.09.2021	0,634	31,328	31,914	30,641	31,547	24	24	0	0	70,2	49,6	9	5,1	-
04.09.2021	0,69	32,91	33,508	32,188	33,133	24	24	0	0	70,3	48,9	9	5,1	-
05.09.2021	0,724	33,271	33,865	32,537	33,498	24	24	0	0	70,4	48,2	9	5,1	-
06.09.2021	0,695	33,691	34,324	32,951	33,934	24	24	0	0	70,2	49,2	9	5,1	-
07.09.2021	0,671	32,336	32,945	31,623	32,572	24	24	0	0	70,5	49,3	9	5,1	-
08.09.2021	0,682	32,496	33,139	31,779	32,766	24	24	0	0	70,3	49	9	5,1	-
09.09.2021	0,663	32,059	32,697	31,355	32,33	24	24	0	0	70,2	49,1	9	5,1	-
10.09.2021	0,671	31,66	32,301	30,969	31,943	24	24	0	0	70,2	48,6	9	5,1	-
11.09.2021	0,636	31,221	31,865	30,535	31,5	24	24	0	0	70,2	49,5	9	5,1	-
12.09.2021	0,66	30,918	31,555	30,236	31,205	24	24	0	0	70,3	48,6	9	5,1	-
13.09.2021	0,641	31,305	31,969	30,619	31,602	24	24	0	0	70,2	49,4	9	5,1	-
14.09.2021	0,647	27,682	28,262	27,074	27,979	24	24	0	0	70,2	46,3	9	5,1	-
15.09.2021	0,621	28,129	28,729	27,51	28,42	24	24	0	0	70,2	47,7	9	5,1	-
16.09.2021	0,653	28,738	29,311	28,109	29,01	24	24	0	0	70,1	46,9	9	5,1	-
17.09.2021	0,644	29,238	29,85	28,602	29,529	24	24	0	0	70,1	47,6	9	5,1	-
18.09.2021	0,677	29,785	30,377	29,133	30,066	24	24	0	0	70,1	46,9	9	5,1	-
19.09.2021	0,722	30,725	31,322	30,053	31,01	24	24	0	0	70,1	46,1	9	5,1	-
20.09.2021	0,7	30,406	31,018	29,736	30,697	24	24	0	0	70,3	46,8	9	5,1	-
21.09.2021	0,726	31,324	31,92	30,637	31,596	24	24	0	0	70,2	46,6	9	5,1	-
22.09.2021	0,519	64,314	65,77	63,559	65,221	24	24	0	0	50,3	42,2	9	5,1	-
23.09.2021	0,724	34,094	34,76	33,408	34,426	24	24	0	0	66,7	45,1	9	5,1	-
Итого:	20,465	1001,195	1020,795	979,97	1009,786	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,465													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	703,504	26307,787	26535,215	25653,789	26252,291	10923,92	0
23.09.2021	723,967	27308,982	27556,006	26633,758	27262,074	11667,91	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:36:21