

#148837#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК

Машиностроительная 30-36, Калининград

4089

4843

ТЭМ-104

1552485

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,658	100,461	101,691	98,238	99,801	24	24	0	0	70,4	63,8	9	5,1	-
25.08.2025	0,155	40,971	41,465	40,395	40,947	24	24	0	0	55,5	51,7	9	5,1	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	25	9	5,1	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26	21,3	9	5,1	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,7	20,9	9	5,1	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,9	20,5	9	5,1	-
30.08.2025	0,024	11,436	11,559	11,334	11,465	24	24	0	0	42,8	40,8	9	5,1	-
31.08.2025	0,351	42,916	43,262	41,979	42,504	24	24	0	0	70	61,8	9	5,1	-
01.09.2025	0,602	88,588	89,613	86,541	87,875	24	24	0	0	72,2	65,3	9	5,1	-
02.09.2025	0,644	93,211	94,424	91,068	92,605	24	24	0	0	72	65	9	5,1	-
03.09.2025	0,594	84,152	85,154	82,211	83,514	24	24	0	0	72,2	65	9	5,1	-
04.09.2025	0,61	87,844	88,963	85,828	87,258	24	24	0	0	71,9	64,9	9	5,1	-
05.09.2025	0,604	86,188	87,348	84,201	85,668	24	24	0	0	72,1	65	9	5,1	-
06.09.2025	0,602	86,549	87,6	84,562	85,918	24	24	0	0	72	64,9	9	5,1	-
07.09.2025	0,613	89,135	90,219	87,094	88,486	24	24	0	0	71,9	64,9	9	5,1	-
08.09.2025	0,607	87,752	88,795	85,73	87,084	24	24	0	0	72	65	9	5,1	-
09.09.2025	0,588	84,363	85,41	82,416	83,762	24	24	0	0	72,2	65,1	9	5,1	-
10.09.2025	0,607	87,352	88,322	85,328	86,609	24	24	0	0	72,3	65,3	9	5,1	-
11.09.2025	0,601	87,104	88,039	85,096	86,342	24	24	0	0	72,1	65,1	9	5,1	-
12.09.2025	0,604	88,805	89,754	86,766	88,021	24	24	0	0	72	65,1	9	5,1	-
13.09.2025	0,623	90,867	91,881	88,77	90,102	24	24	0	0	72,1	65,2	9	5,1	-
14.09.2025	0,608	89,26	90,305	87,207	88,561	24	24	0	0	72	65,1	9	5,1	-
15.09.2025	0,589	85,934	86,926	83,949	85,244	24	24	0	0	72,2	65,2	9	5,1	-
16.09.2025	0,589	86,039	86,98	84,049	85,291	24	24	0	0	72,2	65,3	9	5,1	-
17.09.2025	0,621	91,73	92,766	89,619	90,967	24	24	0	0	72,1	65,2	9	5,1	-
18.09.2025	0,636	94,078	95,148	91,908	93,307	24	24	0	0	72,1	65,2	9	5,1	-
19.09.2025	0,615	90,039	91,062	87,963	89,299	24	24	0	0	72,2	65,3	9	5,1	-
20.09.2025	0,635	92,758	93,84	90,613	92,016	24	24	0	0	72,2	65,3	9	5,1	-
21.09.2025	0,633	92,32	93,32	90,182	91,51	24	24	0	0	72,3	65,3	9	5,1	-
22.09.2025	0,601	87,75	88,77	85,727	87,051	24	24	0	0	72,1	65,2	9	5,1	-
23.09.2025	0,603	87,895	88,918	85,863	87,195	24	24	0	0	72,2	65,3	9	5,1	-
Итого:	15,217	2235,497	2261,534	2184,637	2218,402	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,217													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	584,385	31214,01	31258,369	30446,219	30806,236	9036,14	0
23.09.2025	599,601	33449,504	33519,902	32630,855	33024,637	9780,14	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 15:07:06