

#25389#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 30-36, Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 4843
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552485
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,728	31,373	31,967	30,684	31,643	24	24	0	0	70,2	46,5	9	5,1	-
25.09.2021	0,695	31,121	31,752	30,441	31,42	24	24	0	0	70	47,3	9	5,1	-
26.09.2021	0,764	31,207	31,803	30,525	31,498	24	24	0	0	70,1	45,2	9	5,1	-
27.09.2021	0,723	30,791	31,396	30,115	31,078	24	24	0	0	70,2	46,3	9	5,1	-
28.09.2021	0,694	30,494	31,084	29,822	30,76	24	24	0	0	70,3	47,1	9	5,1	-
29.09.2021	0,73	31,781	32,379	31,084	32,047	24	24	0	0	70,2	46,8	9	5,1	-
30.09.2021	0,732	31,547	32,16	30,854	31,834	24	24	0	0	70,2	46,6	9	5,1	-
Итого:	5,066	218,314	222,541	213,525	220,28	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,066													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	723,967	27308,982	27556,006	26633,758	27262,074	11667,91	0
30.09.2021	729,033	27527,297	27778,547	26847,283	27482,354	11835,9	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:41:44