

#23657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/2, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6178
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	1,237	72,61	73,74	24	0	66,2	52,2	-
28.04.2022	1,236	74,55	75,52	24	0	65,9	52,2	-
29.04.2022	1,223	71,73	72,68	24	0	66,2	52	-
30.04.2022	1,3	75,85	76,95	24	0	66,1	51,9	-
01.05.2022	1,245	72,73	73,95	24	0	66,1	52	-
02.05.2022	1,325	76,56	77,81	24	0	66	51,8	-
03.05.2022	1,327	76,32	77,59	24	0	66,1	51,8	-
04.05.2022	1,323	77,04	78,31	24	0	66	51,8	-
05.05.2022	1,28	76,13	77,39	24	0	65,8	52	-
06.05.2022	1,293	76,68	78,01	24	0	65,8	51,9	-
07.05.2022	1,314	77,63	78,96	24	0	65,8	51,8	-
08.05.2022	1,235	75,08	76,4	24	0	65,7	52,1	-
09.05.2022	1,231	74,09	75,36	24	0	65,8	52,1	-
10.05.2022	1,307	77,43	78,69	24	0	65,8	52	-
11.05.2022	1,245	79,49	80,75	24	0	65,3	52,3	-
12.05.2022	1,206	78,83	80,09	24	0	65,1	52,5	-
13.05.2022	1,177	77,45	78,79	24	0	65,2	52,5	-
14.05.2022	1,223	78,24	79,5	24	0	65,3	52,4	-
15.05.2022	1,29	81,24	82,6	24	0	65,4	52,3	-
16.05.2022	1,21	78,61	79,98	24	0	65,2	52,5	-
17.05.2022	1,201	77,14	78,46	24	0	65,3	52,5	-
18.05.2022	1,228	79,1	80,49	24	0	65,2	52,5	-
19.05.2022	1,208	78,04	79,37	24	0	65,3	52,5	-
20.05.2022	1,175	79,33	80,68	24	0	65	52,5	-
21.05.2022	1,162	75,48	76,75	24	0	65,2	52,5	-
22.05.2022	1,292	79,82	81,2	24	0	65,4	52,2	-
23.05.2022	1,27	83	84,41	24	0	65,1	52,2	-
Итого:	33,763	2080,2	2114,43	648	0	0	0	0
Гкал	29,036							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	15266,086	617881,5	613337,15	124267,59
23.05.2022	15299,849	619961,7	615451,58	124915,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:39:06