

#133469#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Фермора 4/2, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 34362	Показания прибора, МВт×ч 23.06.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	18696,927	18659,531	37.396	32.16

Подпись исполнителя



#133468#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.05.2025	-	1,282	124,07	125,78	24	0	66,8	58
25.05.2025	-	1,366	131,41	133,23	24	0	66,8	58
26.05.2025	-	1,253	121,47	123,1	24	0	66,8	58,1
27.05.2025	-	1,242	124,78	126,49	24	0	66,8	58,3
28.05.2025	-	1,207	125,48	127,15	24	0	66,9	58,4
29.05.2025	-	1,218	127,45	129,13	24	0	66,9	58,4
30.05.2025	-	1,26	125,83	127,47	24	0	67	58,2
31.05.2025	-	1,197	129,95	131,71	24	0	66,7	58,8
01.06.2025	-	1,314	122,95	124,57	24	0	67,1	58
02.06.2025	-	1,246	127,79	129,51	24	0	66,9	58,3
03.06.2025	-	1,258	125,13	126,83	24	0	66,9	58,4
04.06.2025	-	1,159	146,68	148,66	24	0	66,4	59,2
05.06.2025	-	1,218	126,96	128,73	24	0	66,7	58,3
06.06.2025	-	1,122	113,35	115	24	0	66,8	58,3
07.06.2025	-	1,142	116,68	118,33	24	0	66,7	58,4
08.06.2025	-	1,262	115,4	117,01	24	0	66,9	57,7
09.06.2025	-	1,179	122,9	124,73	24	0	65,9	58,4
10.06.2025	-	1,129	115,06	116,78	24	0	66,9	58,4
11.06.2025	-	1,214	119,58	121,35	24	0	66,8	58,2
12.06.2025	-	1,171	124,43	126,21	24	0	66,7	58,6
13.06.2025	-	1,192	120,82	122,53	24	0	66,8	58,4
14.06.2025	-	1,162	125,11	126,93	24	0	66,7	58,7
15.06.2025	-	1,18	126,69	128,54	24	0	66,7	58,7
16.06.2025	-	1,216	132,74	134,8	24	0	66,7	58,7
17.06.2025	-	1,156	111,53	113,15	24	0	67	58,2
18.06.2025	-	1,17	120,77	122,52	24	0	66,8	58,6
19.06.2025	-	1,151	120,14	121,95	24	0	66,9	58,6
20.06.2025	-	1,171	117,19	118,9	24	0	66,9	58,4
21.06.2025	-	1,124	117,64	119,43	24	0	66,8	58,6
22.06.2025	-	1,28	133,76	135,77	24	0	66,8	58,5
23.06.2025	-	1,155	115,49	117,2	24	0	67	58,3
Итого:	-	37,396	3829,23	3883,49	744	-	66,79	58,39

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.05.2025	18659,531	775680,56	774043,37	150670,29
23.06.2025	18696,927	779509,79	777926,86	151414,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения