

#23673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/2, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6178
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,909	49,33	50,11	24	0	66,7	51,5	-
25.06.2021	0,91	49,59	50,4	24	0	66,7	51,5	-
26.06.2021	0,93	49,5	50,34	24	0	66,9	51,3	-
27.06.2021	0,961	49,89	50,72	24	0	67,1	51,1	-
28.06.2021	0,92	50,35	51,2	24	0	66,7	51,5	-
29.06.2021	0,879	50,32	51,17	24	0	66,7	52,3	-
30.06.2021	0,872	76,09	77,43	24	0	62,6	51,6	-
01.07.2021	0,916	63,09	64,13	24	0	65,6	53,3	-
02.07.2021	0,916	65,26	66,32	24	0	65,4	53,6	-
03.07.2021	0,921	71,81	72,99	24	0	65	54,1	-
04.07.2021	0,94	68,23	69,33	24	0	65,3	53,8	-
05.07.2021	0,909	65,76	66,82	24	0	65,4	53,8	-
06.07.2021	0,939	63,43	64,46	24	0	65,9	53,5	-
07.07.2021	0,882	59,07	60,05	24	0	66,1	53,6	-
08.07.2021	0,902	57,94	58,86	24	0	66,3	53,3	-
09.07.2021	0,896	74,01	75,25	24	0	65,4	54,4	-
10.07.2021	0,866	79,98	81,3	24	0	64,4	55,3	-
11.07.2021	0,918	73,55	74,74	24	0	65	54,5	-
12.07.2021	0,911	65,24	66,33	24	0	65,4	53,9	-
13.07.2021	0,828	63,34	64,49	24	0	65,3	54,3	-
Итого:	18,125	1245,78	1266,44	480	0	0	0	0
Гкал	15,587							

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	14278,096	577578,83	572144,26	116901,26
13.07.2021	14296,221	578824,61	573410,7	117381,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:24:10