

# #23659#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Фермора 4/2, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 6178  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34362  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	1,046	61,9	62,92	24	0	66,3	52,2	-
25.06.2022	1,012	61,32	62,32	24	0	66,2	52,5	-
26.06.2022	0,991	63,11	64,16	24	0	65,7	52,7	-
27.06.2022	0,958	60,31	61,31	24	0	66	52,6	-
28.06.2022	0,93	60,42	61,43	24	0	65,5	52,7	-
29.06.2022	0,931	60	60,97	24	0	65,6	52,6	-
30.06.2022	0,952	62,76	63,8	24	0	65,5	52,9	-
01.07.2022	0,923	61,59	62,6	24	0	65,5	53	-
02.07.2022	0,919	60,39	61,37	24	0	65,7	53	-
03.07.2022	0,986	63,01	64,01	24	0	65,7	52,8	-
04.07.2022	0,975	63,3	64,33	24	0	65,6	52,8	-
05.07.2022	0,933	62,23	63,26	24	0	65,5	53	-
06.07.2022	0,981	63,37	64,42	24	0	65,6	52,7	-
07.07.2022	0,962	64,88	65,94	24	0	65,3	52,9	-
08.07.2022	0,94	64,57	65,62	24	0	65,2	53	-
09.07.2022	0,951	65,66	66,74	24	0	65,1	53	-
10.07.2022	1,02	67,41	68,49	24	0	65,3	52,7	-
11.07.2022	1,036	69,05	70,17	24	0	65,2	52,7	-
12.07.2022	0,978	67,5	68,61	24	0	65	52,9	-
13.07.2022	0,999	67,44	68,55	24	0	65,1	52,8	-
14.07.2022	0,999	66,83	67,92	24	0	65,2	52,8	-
15.07.2022	1,011	68,87	69,96	24	0	65	52,8	-
16.07.2022	1,002	67,09	68,17	24	0	65,2	52,8	-
17.07.2022	1,061	69,91	70,99	24	0	65,2	52,6	-
18.07.2022	1,007	68,78	69,83	24	0	65	52,8	-
19.07.2022	1,006	69,65	70,76	24	0	64,9	52,9	-
20.07.2022	0,991	67,76	68,92	24	0	65	52,8	-
21.07.2022	0,97	66,96	68,08	24	0	65,1	53	-
22.07.2022	0,947	65,21	66,27	24	0	65,2	53,1	-
23.07.2022	0,926	63,72	64,74	24	0	65,3	53,2	-
Итого:	29,343	1945	1976,66	720	0	0	0	0
Гкал	25,235							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	15334,359	622154,75	617680,42	125658,78
23.07.2022	15363,702	624099,75	619657,08	126378,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:56:09