

#90842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/2, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6178
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	1,221	94,08	95,71	24	0	68,2	57,4	-
25.06.2024	1,128	92,51	94,14	24	0	68	57,7	-
26.06.2024	1,21	93,69	95,33	24	0	68,2	57,5	-
27.06.2024	1,08	92,73	94,4	24	0	68,1	58	-
28.06.2024	1,071	89,59	91,21	24	0	68,2	57,9	-
29.06.2024	1,079	85,63	87,22	24	0	68,4	57,8	-
30.06.2024	1,125	91,63	93,35	24	0	68,1	57,8	-
01.07.2024	1,126	93,87	95,52	24	0	68,1	57,8	-
02.07.2024	1,11	88,8	90,38	24	0	68,4	57,7	-
03.07.2024	1,091	88,85	90,39	24	0	68,2	57,8	-
04.07.2024	1,169	92	93,56	24	0	68,3	57,6	-
05.07.2024	1,147	92,13	93,69	24	0	68,2	57,7	-
06.07.2024	1,145	93,1	94,67	24	0	68,3	57,8	-
07.07.2024	1,138	91,72	93,24	23,99	128	68,4	57,8	-
08.07.2024	1,18	94,49	96,05	24	0	68,3	57,7	-
09.07.2024	1,091	95,89	97,48	24	0	68	58,2	-
10.07.2024	1,079	92,35	93,85	24	0	68,2	58,1	-
11.07.2024	1,055	90,6	92,06	24	0	68,2	58,2	-
12.07.2024	1,033	87,77	89,19	24	0	68,2	58,3	-
13.07.2024	1,031	101,13	102,78	24	0	67,6	58,8	-
14.07.2024	1,069	90,4	91,86	24	0	68,3	58,1	-
15.07.2024	1,054	91,92	93,4	24	0	68,1	58,3	-
16.07.2024	1,055	98,5	100,1	24	0	67,8	58,7	-
17.07.2024	1,01	95,08	96,63	24	0	67,9	58,7	-
18.07.2024	1,031	86,36	87,75	24	0	68,4	58,2	-
19.07.2024	1,033	85,86	87,22	24	0	68,4	58,2	-
20.07.2024	1,018	87,48	88,87	24	0	68,2	58,4	-
21.07.2024	1,008	94,69	96,22	24	0	68	58,8	-
22.07.2024	1,054	90,37	91,8	24	0	68,4	58,3	-
23.07.2024	1	87,35	88,72	24	0	68,3	58,4	-
Итого:	32,641	2750,57	2796,79	719,99	0	0	0	0
Гкал	28,071							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	17601,807	723642,89	721213,38	142665,13
23.07.2024	17634,448	726393,46	724010,17	143385,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2024 7:34:03