

#95407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/2, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6178
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2024	1,013	75,36	76,55	24	0	69,1	57,8	-
25.08.2024	1,008	76,65	77,77	24	0	69	58	-
26.08.2024	1,045	79,52	80,67	24	0	68,3	57,4	-
27.08.2024	1,045	87,56	88,89	24	0	67,7	57	-
28.08.2024	1,05	88,19	89,59	24	0	68,6	58,5	-
29.08.2024	1,074	87,42	88,8	24	0	68,8	58,5	-
30.08.2024	1,053	78,98	80,18	24	0	69,6	58,3	-
31.08.2024	1,027	76,31	77,47	24	0	69,7	58,4	-
01.09.2024	1,121	80,74	81,98	24	0	69,9	58,2	-
02.09.2024	1,132	79,67	80,88	24	0	70,1	58,1	-
03.09.2024	1,095	79,01	80,2	24	0	69,9	58,3	-
04.09.2024	1,075	83,2	84,51	24	0	69,2	58,2	-
05.09.2024	1,007	69,58	70,62	24	0	70,1	57,8	-
06.09.2024	0,941	71,25	72,07	24	0	69	59	-
07.09.2024	1,023	84,72	86,05	24	0	68,8	58,5	-
08.09.2024	1,077	76,83	78	24	0	69,6	57,9	-
09.09.2024	1,077	81,02	82,18	24	0	69,5	58,1	-
10.09.2024	1,072	96,09	97,47	24	0	68,4	58,9	-
11.09.2024	1,06	79,07	80,85	24	0	69,5	58	-
12.09.2024	1,071	88,58	91,1	24	0	68,7	58,5	-
13.09.2024	1,055	92,36	94,71	24	0	68,2	58,5	-
14.09.2024	1,08	95,51	97,85	24	0	68,4	58,8	-
15.09.2024	1,172	99,97	102,28	24	0	68,4	58,5	-
16.09.2024	1,109	91,85	93,98	24	0	68,9	58,6	-
17.09.2024	1,117	71,65	73,15	24	0	70,7	57,5	-
18.09.2024	1,108	73,01	74,62	24	0	70,5	57,7	-
19.09.2024	1,069	70,34	71,17	24	0	70,6	57,8	-
20.09.2024	1,074	75,46	76,37	24	0	70,2	58,2	-
21.09.2024	1,058	74,75	75,68	24	0	70,2	58,3	-
22.09.2024	1,2	82,34	83,35	24	0	70,3	58	-
23.09.2024	1,098	79,59	80,55	24	0	70	58,3	-
Итого:	33,206	2526,58	2569,54	744	0	0	0	0
Гкал	28,557							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2024	17666,246	729254,8	726916,07	144129,12
23.09.2024	17699,452	731781,38	729485,61	144873,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:06:23