

#23687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Фермора 4/2, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 6178
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34362
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,136	69,27	70,32	24	0	65,8	52,1	-
25.09.2022	1,272	75,53	76,69	24	0	65,7	51,8	-
26.09.2022	1,209	74,64	75,78	24	0	65,5	52	-
27.09.2022	1,223	74,84	75,99	24	0	65,5	52,6	-
28.09.2022	1,227	73,84	75	24	0	65,7	52	-
29.09.2022	1,2	73,85	74,97	24	0	65,5	52	-
30.09.2022	1,188	75,24	76,35	24	0	65,3	52,2	-
01.10.2022	1,176	73,31	74,42	24	0	65,5	52,2	-
02.10.2022	1,286	77,54	78,75	24	0	65,6	52	-
03.10.2022	1,251	203,42	206,93	24	0	66,8	60,2	-
04.10.2022	1,227	230,02	233,79	24	0	66,9	62,5	-
Итого:	13,395	1101,5	1118,99	264	0	0	0	0
Гкал	11,52							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	15424,51	628171,19	623792,44	127866,76
04.10.2022	15437,905	629272,69	624911,43	128130,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:13