

# #23679#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Фермора 4/2, г.Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	6178
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	34362
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.12.2020	4,45	173,18	175,41	24	0	69,8	47,7	5,2
24.12.2020	4,804	176,48	178,84	24	0	72	48,6	2,5
25.12.2020	4,848	169,7	171,98	24	0	73	48,4	2,6
26.12.2020	5,298	175,28	177,64	24	0	75,4	49,4	1,5
27.12.2020	5,487	174,85	177,28	24	0	77,4	50,5	-0,5
28.12.2020	4,923	180,55	183,25	24	0	72,6	49,1	2,2
29.12.2020	4,55	178,82	181,34	24	0	69,5	47,6	4,7
30.12.2020	4,935	170,8	172,88	24	0	72,4	47,6	1,6
31.12.2020	5,673	179,29	181,34	24	0	76,2	49,1	0,4
01.01.2021	5,17	171,65	173,67	24	0	76,5	50,6	-2,4
02.01.2021	5,29	178,71	180,92	24	0	75,5	50,1	-0,2
03.01.2021	5,442	178,42	180,9	24	0	76,6	50,4	-0,9
04.01.2021	5,505	180,05	182,4	24	0	76,9	50,7	-0,5
05.01.2021	5,281	176,84	179	24	0	75,5	49,8	0,4
06.01.2021	5,244	177,35	179,82	24	0	75,1	49,6	0,2
07.01.2021	5,274	182,49	184,79	24	0	75,1	50,3	0,2
08.01.2021	5,259	182,32	184,56	24	0	74,8	50	0,2
09.01.2021	5,364	176	178,42	24	0	76,6	50,4	-1
10.01.2021	5,304	173,4	175,73	24	0	76	49,7	-0,6
11.01.2021	5,23	175,2	177,29	24	0	75,4	49,7	0,3
12.01.2021	5,153	173,37	176,01	24	0	75	49,4	0,1
13.01.2021	5,054	166,28	169,24	24	0	74,8	48,7	0,2
14.01.2021	5,364	158,12	161,4	24	0	78,4	49,2	-2,7
15.01.2021	5,476	146,63	149,57	24	0	80,9	48,7	-6
16.01.2021	5,532	138,83	141,58	24	0	83	48,4	-8,2
17.01.2021	5,63	120,55	123,04	24	0	86,5	46,3	-15,6
18.01.2021	6,201	148,23	151,07	24	0	86,6	50,6	-7,6
19.01.2021	5,993	143,71	146,31	24	0	85,6	49,6	-9,6
20.01.2021	5,606	168,84	171,62	24	0	77,8	49,2	-0,7
21.01.2021	4,789	169,25	171,92	23,98	128	71,8	47,6	4
22.01.2021	4,991	179,53	182,29	24	0	72,7	48,8	4,3
23.01.2021	4,949	172,37	175,05	24	0	73,1	48,4	-
Итого:	168,069	5417,09	5496,56	767,98	0	0	0	0
Гкал	144,538							

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 767,98

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
22.12.2020	13591,739	552215,52	546319,84	112509,3
23.01.2021	13759,808	557632,61	551816,4	113277,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2021 14:49:45
---