

#296472#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Богдана Хмельницкого 40-46, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9830
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 22185396
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	18,364	0,014	173,8	172,2	0,064	169,553	170,334	0,063	24	0	74,2	48,4	0,39	0,36	-
20.03.2026	17,208	0,012	156,2	154,8	0,058	152,404	153,212	0,057	24	0	73,9	47	0,39	0,35	-
21.03.2026	18,015	0,01	167,9	166,3	0,056	163,784	164,529	0,055	24	0	74,1	47,9	0,39	0,35	-
22.03.2026	17,622	0,01	168,8	167,3	0,072	164,685	165,476	0,071	24	0	74	48,5	0,39	0,35	-
23.03.2026	14,764	0,013	137,5	136,1	0,072	134,136	134,647	0,071	24	0	74,2	47,9	0,4	0,35	-
24.03.2026	13,814	0,013	131,4	130,2	0,077	128,207	128,793	0,076	24	0	73,8	48,1	0,41	0,35	-
25.03.2026	12,452	0,014	122	120,9	0,069	119,035	119,552	0,068	24	0	73,9	48,9	0,41	0,35	-
26.03.2026	16,589	0,013	147,3	145,8	0,053	143,709	144,337	0,052	24	0	74,1	46,5	0,38	0,35	-
27.03.2026	17,718	0,009	160,6	158,9	0,053	156,675	157,257	0,052	24	0	74,1	47,1	0,37	0,35	-
28.03.2026	17,463	0,009	162,7	161	0,066	158,713	159,279	0,065	24	0	74,2	47,9	0,37	0,34	-
29.03.2026	15,89	0,012	142,5	140,9	0,056	139,018	139,461	0,055	24	0	74,1	46,8	0,39	0,34	-
30.03.2026	15,708	0,01	144,6	143	0,065	141,076	141,499	0,064	24	0	74,1	47,5	0,38	0,35	-
31.03.2026	17,017	0,012	153	151,3	0,056	149,264	149,755	0,055	24	0	74,1	46,9	0,38	0,35	-
01.04.2026	17,486	0,01	161,6	159,9	0,061	157,653	158,216	0,06	24	0	74	47,5	0,38	0,35	-
02.04.2026	17,75	0,011	169,7	168,1	0,06	165,546	166,257	0,059	24	0	74,1	48,5	0,37	0,34	-
03.04.2026	18,182	0,011	161,4	159,8	0,051	157,462	158,202	0,05	24	0	74	46,5	0,37	0,35	-
04.04.2026	16,788	0,009	150,6	149,1	0,059	146,92	147,58	0,058	24	0	74,1	46,8	0,38	0,35	-
05.04.2026	15,001	0,01	138,8	137,5	0,058	135,409	136,033	0,057	24	0	74,2	47,7	0,4	0,35	-
06.04.2026	15,985	0,01	140,1	138,6	0,054	136,675	137,234	0,053	24	0	74,1	46,2	0,38	0,35	-
07.04.2026	17,874	0,009	157,3	155,8	0,051	153,444	154,248	0,05	24	0	74,2	46,4	0,38	0,35	-
08.04.2026	18,628	0,009	182,7	181,2	0,053	178,457	179,33	0,052	24	0	72	47,1	0,35	0,34	-
09.04.2026	19,881	0,009	182,5	180,8	0,048	178,04	178,907	0,047	24	0	74,1	47,5	0,36	0,35	-
10.04.2026	18,197	0,008	169,8	167,9	0,047	165,667	166,114	0,046	24	0	74	47,8	0,36	0,34	-
11.04.2026	16,181	0,008	149,3	147,5	0,061	145,655	145,948	0,06	24	0	74	47,5	0,38	0,34	-
12.04.2026	14,852	0,011	137,9	136,1	0,066	134,537	134,662	0,065	24	0	74,1	47,7	0,39	0,35	-
13.04.2026	14,411	0,012	134,1	132,3	0,066	130,831	130,902	0,065	24	0	74	47,7	0,39	0,34	-
14.04.2026	13,453	0,012	127,7	125,9	0,07	124,6	124,54	0,069	24	0	73,9	48,1	0,39	0,34	-
15.04.2026	12,702	0,013	121,3	119,5	0,055	118,353	118,205	0,054	24	0	73,9	48,3	0,39	0,34	-
16.04.2026	15,898	0,01	146,4	144,4	0,061	142,829	142,89	0,06	24	0	74	47,5	0,38	0,34	-
17.04.2026	15,922	0,011	146,3	144,3	0,063	142,735	142,798	0,062	24	0	74	47,4	0,38	0,35	-
18.04.2026	14,046	0,011	136,4	134,6	0,086	133,065	133,096	0,085	24	0	74,1	49	0,39	0,34	-
Итого:	505,861	0	4682,2	4632	1,887	4568,137	4583,293	1,856	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,823														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	12686,085	160255	158758,2	83,813	156118,159	156345,896	82,653	19684	12
18.04.2026	13191,945	164937,2	163390,2	85,7	160686,294	160929,19	84,52	20428	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 8:00:45